

防犯灯点検チェックリスト

防犯灯の専用柱や取り付け金具が劣化すると、倒壊や落下事故につながる恐れがあります。

年1回程度、目視で点検を実施し、事故を未然に防ぎましょう。

点検実施日： 年 月 日

点検項目		点検結果
1	点灯していない防犯灯はありませんか？ *電気工事店に依頼し修理または交換しましょう。 *防犯灯がその場所に不要となった場合は、電気工事店に依頼し撤去しましょう。	ある・ない
2	昼間も点灯しているもの、朝なかなか消えないものはありませんか？ *自動点滅器が壊れている可能性があります。 電気工事店に相談しましょう。	ある・ない
3	取付金具のさびがひどく外れそうなもの、ぐらつき・ゆるみのあるものはありませんか？ *電気工事店に依頼し、取付金具を交換しましょう。	ある・ない
4	樹木の枝葉に隠れているものはありませんか？ *土地の所有者に枝葉の剪定を依頼するか、移設を検討しましょう。	ある・ない
5	10年以上使用しているものはありませんか？ *外観に異常がなくても、内部が劣化している可能性があります。計画的な交換について検討しましょう。	ある・ない
6	<専用柱の場合> 柱の根元がさびや腐朽で劣化し、倒れそうなものはありませんか？ *電気工事店に依頼し、柱を交換しましょう。	ある・ない