

公害防止協定書

氷上自治会（以下「甲」という。）、山口県中部環境施設組合（以下「乙」という。）及び山口市（以下「丙」という。）は、山口市大字大内御堀字奥長谷地内に乙が建設する山口県中部環境施設組合清掃工場（以下「工場」という。）及び丙が建設する山口市リサイクルプラザ（以下「プラザ」という。）に係る公害防止について万全を期するため、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第1条 この協定は、工場及びプラザの操業に係る公害の発生防止に努め、地域住民の健康保持と生活環境の保全を図ることを目的とする。

（基本姿勢）

第2条 乙及び丙は、工場、プラザの操業に関し、次の事項を遵守するものとする。

- (1) 関係諸法令に基づき、施設の適正な維持管理に努める。
- (2) 工場は、110t/日の焼却炉2炉とする。
- (3) 乙及び丙は、公害防止のため技術の調査研究を行い、積極的に公害防止の技術の導入を図るよう努めるものとする。

（公害防止対策）

第3条 乙は、工場操業に関し、公害の発生を防止するため、次の事項を遵守するものとする。

- (1) 排ガスは、次表に掲げるとおりとする。

項 目	排出基準
ば い じ ん	0.02 g/Nm ³ 以下
硫 黄 酸 化 物	100 ppm 以下
窒 素 酸 化 物	150 ppm 以下
塩 化 水 素	100 ppm 以下

- (2) 工場及びプラザの排水は、浄化処理後工場内で循環再利用し、雨水以外は場外に排水はしないものとする。

- (3) 臭気は、敷地境界線において、次表に掲げるとおりとする。

項 目	基 準 値
ア ン モ ニ ア	1 ppm 以下
メチルメルカプタン	0.002 ppm 以下
硫 化 水 素	0.02 ppm 以下
硫 化 メ チ ル	0.01 ppm 以下
二硫化メチル	0.009 ppm 以下
トリメチルアミン	0.005 ppm 以下
アセトアルデヒド	0.05 ppm 以下
ス チ レ ン	0.4 ppm 以下
プロピオン酸	0.03 ppm 以下
ノルマル酪酸	0.001 ppm 以下
イ ソ 吉 草 酸	0.001 ppm 以下
ノルマル吉草酸	0.0009 ppm 以下

- (4) 騒音及び振動については、敷地境界線において、次表に掲げるとおりとする。

[騒 音]

時間の区分	基 準 値
朝（6時～8時）	50 ホン以下
昼（8時～18時）	60 ホン以下
夕（18時～21時）	50 ホン以下
夜（21時～6時）	45 ホン以下

[振 動]

時間の区分	基 準 値
昼（８時～１９時）	６０ デシベル以下
夜（１９時～８時）	５５ デシベル以下

- (5) ダイオキシシン類は、平成２年１２月２６日付け、衛環第２６０号厚生省通知「ごみ処理に係るダイオキシシン類発生防止対策等の推進について」を遵守した運転管理を行うものとする。

(公害の監視)

第４条 乙は、公害を未然に防止するため次の調査を実施し、その結果を、甲及び丙に報告するものとする。

- (1) 第３条第１号に定める排ガス
- (2) 第３条第３号に定める臭気
- (3) 第３条第４号に定める騒音及び振動
- (4) 第３条第５号に定めるダイオキシシン類
- (5) 大平堤の水質
- (6) 長谷川水系に係る水質
- (7) 長谷川水系に係る土壌
- (8) 長谷川水系に係る地下水水質

(操業の一時停止)

第５条 乙は、工場に異常事態が発生し、又はそのおそれがあるときは、その原因が判明し、解決するまでの間、故障の発生した系列を一時停止する等の必要な措置を講ずるものとする。

- 2 第３条第１号に定める排出基準を超え、又は超えるおそれのあるときは、乙は直ちに一時停止し、必要な措置を講ずるものとする。
- 3 前２項について、乙は速やかに甲及び丙に報告しなければならない。

(損害の補償)

第６条 乙及び丙は、工場及びプラザの操業に伴い周辺住民に被害を与えたと認められたときは、甲と協議し、誠意を持ってその損害を補償するものとする。

(協議)

第７条 この協定に関し、疑義が生じ、又は変更を必要とするときは、その都度甲乙丙協議の上、決定するものとする。

(清掃工場及びリサイクルプラザ連絡協議会の設置)

第８条 この公害防止協定の適正な運用を図るため、甲、乙及び丙の連絡協議機関として「清掃工場及びリサイクルプラザ連絡協議会」を設置する。

(実施細目)

第９条 この協定書の実施に必要な細目は、甲乙丙協議の上、別に定める。

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成７年 ３月 ２３日

甲 氷上自治会
会 長

乙 山口県中部環境施設組合
管理者 佐 内 正

丙 山口市
山口市長 佐 内 正

