

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 6 年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 4 9 1
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	湯田中学校特別教室棟長寿命化改良電気設備工事		
工 事 場 所	山口市 楠木町 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 2 月 2 1 日		
工 事 概 要	・ 鉄筋コンクリート造 地上 2 階建て延床面積 985.53㎡の湯田中学校特別教室棟の長寿命化改良電気設備工事を行う。 ①電灯設備工事 ②情報設備工事 ③拡声設備工事 ④電話設備工事 ⑤火災報知設備工事		
工 期	令和 6 年 1 0 月 4 日 ～ 令和 7 年 3 月 1 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	中国芝浦電子株式会社		
契約金額（税込）	2 5 , 0 4 5 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	1. 工事着手後、電灯盤のアース線について調査を行ったところ、既存アース線が引き抜けないことから、再利用が困難であるため、アース線のルート新設を行うため。 2. 弱電設備工事について、厚鋼電線管を既存再利用することになっていたが、工事着手後に損傷により再利用が困難であることが判明したため、撤去新設を行うため。		