

## 内容質問回答書

No. 1

|                                                                                                                                                         |                     |             |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|
| 件名                                                                                                                                                      | 上郷取水場No. 5取水ポンプ点検業務 |             |              |           |
| 工<br>履<br>納                                                                                                                                             | 事<br>行<br>品         | 場<br>場<br>場 | 所<br>所<br>所  | 山口市小郡上郷地内 |
| 入札（開札）年月日                                                                                                                                               |                     | 令和7年6月4日    |              |           |
| 質 問 事 項                                                                                                                                                 |                     |             | 質問受理日        | 5月27日     |
| <p>・設計書の計上項目について<br/>今回の対象設備において、メーカー工場での工場内試運転確認が必須だと考えておりますが、その費用は工場内整備作業の項目に含まれていますでしょうか。<br/>また、上記に伴い現場からメーカー工場内（往復）にかかる輸送費用に関しても計上されていますでしょうか。</p> |                     |             |              |           |
| 回 答 事 項                                                                                                                                                 |                     |             | 回 答 日        | 5月28日     |
| <p>試運転確認は単体試験に含まれています。その他特別な確認が必要な場合は受注者と協議します。<br/>また、輸送費用は共通仮設費率の運搬費に含まれています。</p>                                                                     |                     |             |              |           |
| 回 答 担 当 所 属                                                                                                                                             |                     | 所 属 名       | 水道施設課        |           |
|                                                                                                                                                         |                     | 電 話 番 号     | 083—922—0311 |           |