

内容質問回答書

No. 2

件名	井関小学校仮設校舎リース		
履行場所	山口市 阿知須 地内		
入札（開札）年月日	令和7年8月4日		
質問事項		質問受理日	7月25日
1 申請に必要な前願書（既存建物資料、敷地求積図等）は貸与して頂けますか。 2 計画敷地内において、既存不適格となる建物や工作物があつた場合の是正工事に関しては別途でよろしいですか。 3 上記含まれる場合、必要工事内容の詳細をご指示ください。 4 バリアフリー法の改正により2000㎡以上の特別特定建築物は建築物移動等円滑化基準を満たすことを義務付けられているとなっております。今回4棟の合計では2000㎡超えとなりますが、1棟当たりの面積は2000㎡未満である為適用されないと考えてよろしいですか。 5 上記適用となる場合、エレベーターや多目的便所等が必要になると思われませんが、費用については別途清算でよろしいですか。含まれる場合、設置位置含め必要工事詳細をご指示ください。 6 工事車両は何トン車まで進入可能ですか。 7 工事車両進入の際、切り返し等を行う為に職員・来客用駐車場を利用させて頂く必要があると思われませんが、ガードマンを配置する等の安全管理を行う条件で認めて頂けると考えてよろしいですか。 8 基礎はメーカー仕様（H鋼）基礎での対応でもよろしいですか。 9 地盤改良が必要となった場合、費用については別途清算と考えてよろしいですか。 10 上記含まれる場合、地盤調査データがない状態では費用の算出ができません。入札の公平性を保つ為、地盤改良の工法及び必要数量（範囲）の設定をお願いします。 11 既存物撤去等の外構工事はないものと考えてよろしいですか。 12 上記ある場合、数量含め必要工事詳細をご指示ください。			
回答事項		回答日	7月28日
1 内容質問回答書No.1 3 の回答のとおり。 2 よろしいです。 3 2の回答のとおり、別途となります。 4 バリアフリー法は適用されないものとして積算してください。落札業者と別途協議させていただきます。 5 4の回答のとおり。 6 10トン車の進入は可能です。 7 よろしいです。利用については、落札業者と別途協議させていただきます。 8 よろしいです。 9 よろしいです。 10 9の回答のとおり、必要となった場合には別途清算させていただきます。 11 よろしいです。現場において支障となる既存物が発生した場合については、別途清算させていただきます。 12 11の回答のとおり			
回答担当所属	所 属 名	教育委員会事務局 教育施設管理課	
	電 話 番 号	0 8 3—9 3 4—2 8 6 0	

内容質問回答書

No. 2

件名	井関小学校仮設校舎リース	
履行場所	山口市 阿知須 地内	
入札（開札）年月日	令和7年8月4日	
質問事項	質問受理日	7月25日
13 2階床土間コンクリート部について、軽量コンクリートでの対応でよろしいですか。 14 配膳室の床は給食配送車の高さとなっておりますが、想定床高をご指示ください。 15 畳敷き部について、更衣室より畳の厚み分床が高くなりますがよろしいですか。 16 間仕切りについて、サンドイッチパネルと両面石膏ボードt=9.5（EP塗装）の両方が明記されておりますが、どちらでもよいということでしょうか。対応可能箇所は全てメーカー仕様のサンドイッチパネルとしてもよろしいですか。 17 消防点検は別途でよろしいですか。 18 渡り廊下の雨水排水について、樋取付けまでとし地面に自然放流でよろしいですか。 19 屋内消火栓はパッケージ型消火設備となっておりますが、1棟当たりの面積が2000㎡未満であり仮設建物である為問題ないものとし、消火水槽等が必要となった場合は別途清算と考えてよろしいですか。 20 上記含まれる場合、水槽設置位置等含め詳細をご指示ください。 21 フロン排出抑制法に基づく簡易点検は別途でよろしいですか。 22 エアコンフィルター清掃は学校側で行って頂けると考えてよろしいですか。 23 浄化槽の設置位置について、現況確認したところ倉庫西側に設置出来るスペースがありません。倉庫の北側または西側に設置すると考えてよろしいでしょうか。 24 浄化槽のから接続する暗渠水路の深さを教えてください。		
回答事項	回答日	7月28日
13 内容質問回答書No.1 4 の回答のとおり。 14 740mmを想定しております。 15 よろしいです。 16 よろしいです。 17 本業務に含まれます。 18 よろしいです。 19 屋内消火栓はパッケージ型消火設備で問題ありません。 20 19の回答のとおり。 21 本業務に含まれます。 22 よろしいです。 23 よろしいです。落札業者と別途協議させていただきます。 24 道路天端から1,000mm程度となります。		
回答担当所属	所属名	教育委員会事務局 教育施設管理課
	電話番号	083—934—2860