

資料 1 需要場所一覧

	施設名	所在地	電気方式	受電標準 電圧 (V)	標準 周波数 (Hz)	受電 回数	太陽光発電 設備の有無	自動検針 装置の有無	需給地点	財産分界点	保安責任分界点
1	宮野小学校	山口市宮野下3098	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
2	大殿小学校	山口市大殿大路213	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
3	白石小学校	山口市白石 1 丁目10-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
4	湯田小学校	山口市元町2-26	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
5	良城小学校	山口市吉敷佐畑 3 丁目3-3	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
6	大蔵小学校	山口市矢原1486	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
7	平川小学校	山口市平井1675-2	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
8	陶小学校	山口市陶3544	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
9	名田島小学校	山口市名田島1538-2	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
10	二島小学校	山口市秋穂二島552-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
11	嘉川小学校	山口市嘉川14986	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
12	興進小学校	山口市江崎2284	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
13	佐山小学校	山口市佐山2731	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
14	鑄銭司小学校	山口市鑄銭司4010	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
15	仁保小学校	山口市仁保下郷82-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
16	小鯖小学校	山口市下小鯖2519	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
17	大内小学校	山口市大内矢田1016	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
18	大内南小学校	山口市大内矢田1133-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	中国電力ケーブルで引き込んだ、キュービクル内に施設した山口市開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
19	小郡小学校	山口市小郡下郷254-3	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
20	上郷小学校	山口市小郡みらい町2-14-2	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
21	小郡南小学校	山口市小郡緑町1-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
22	秋穂小学校	山口市秋穂東6771	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
23	大海小学校	山口市秋穂東2248	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
24	阿知須小学校	山口市阿知須4251	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
25	井関小学校	山口市阿知須1639	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
26	中央小学校	山口市徳地堀1551	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
27	島地小学校	山口市徳地島地16	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
28	串小学校	山口市徳地鯖河内1421	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
29	八坂小学校	山口市徳地八坂1226	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
30	柚野木小学校	山口市徳地柚木2018	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
31	生雲小学校	山口市阿東生雲中319	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
32	さくら小学校	山口市阿東地福上1961	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
33	徳佐小学校	山口市阿東徳佐中3288-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
34	宮野中学校	山口市校畠 4 丁目9-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
35	大殿中学校	山口市古熊 1 丁目4-1	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
36	白石中学校	山口市白石 2 丁目7-1	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
37	湯田中学校	山口市楠木町7-1	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
38	鴻南中学校	山口市維新公園 4 丁目7-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
39	二島中学校	山口市秋穂二島561	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
40	川西中学校	山口市嘉川14353-2	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
41	湯上中学校	山口市陶1912	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
42	仁保中学校	山口市仁保中郷831	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
43	大内中学校	山口市大内長野555	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
44	平川中学校	山口市黒川1231-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
45	小郡中学校	山口市小郡下郷879-1	3相3線式	6000	60	1	有 (20kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
46	秋穂中学校	山口市秋穂東615-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
47	阿知須中学校	山口市阿知須5094-3	3相3線式	6000	60	1	有 (10kW)	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
48	徳地中学校	山口市徳地堀1606-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
49	阿東中学校	山口市阿東地福上1874	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
50	阿東東中学校	山口市阿東徳佐中8233-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	山口市ケーブルで引き込んだ、先方引き込施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	中国電力の配電網に中国電力が施設した開閉器の負荷側
51	小郡学校給食センター	山口市小郡新町五丁目8-22	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
52	秋穂学校給食センター	山口市秋穂東6632	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
53	阿知須学校給食センター	山口市阿知須5045	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ
54	徳地学校給食センター	山口市徳地堀1606-1	3相3線式	6000	60	1	無	有	構内第一柱に施設した開閉器の電源側端子	需給地点に同じ	需給地点に同じ