

内容質問回答書

No. 7

件名	山口市立小中学校及び学校給食センターで使用する電気（高圧電力）の購入事業		
工事 履行 納品 場所 場所	小中学校 5 0 校及び学校給食センター 4 施設		
入札（開札）年月日	令和7年11月7日		
質 問 事 項		質問受理日	令和7年10月9日
1. （3）障害発生時の対応 「障害が発生して電力の供給ができない場合に際して、一般送配電事業者や他の小売電気事業者などからバックアップ供給ができる体制を構築すること。」とのことですが、仕様書に「予備線」「予備電源」での契約に関する記載がございませんが、新たに「予備線」「予備電源」での契約をご希望もしくはすでにご契約中とのことでしょうか。また、「他の小売電気事業者からバックアップ供給が出来る体制を構築すること」とは、分割供給をご希望されているということでしょうか。			
回 答 事 項		回 答 日	令和7年10月14日
1. 予備線や予備電源の契約希望はなく、契約中でもありません。また、分割供給は希望しておりません。			
回 答 担 当 所 属	所 属 名	教育総務課	
	電 話 番 号	0 8 3 — 9 3 4 — 2 9 4 7	