

# 契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 0 7 8
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	山口市立小学校トイレ洋式化改修工事（2工区）		
工 事 場 所	山口市 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 7 年 1 1 月 5 日		
工 事 概 要	児童が利用する、和式トイレを洋式トイレに改修を行う工事。		
工 期	令和 7 年 6 月 5 日 ～ 令和 7 年 1 2 月 5 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社徳重工業		
契約金額（税込）	4 8 , 6 9 5 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	<p>施工業者による詳細な現地調査により、下記の変更が必要となった。</p> <p>○良城小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレの一部で扉の向きを変更すると、他のブースの扉と干渉することから、安全性を考慮してトイレブースを取替える必要が生じた。</li> <li>・屋内運動場のトイレについて、ブースの下部が全体的に劣化しており危険な状態であることから、金属パネルで補修する必要が生じた。</li> <li>・既存和式トイレの一部の便器が立ち上がっているものがあり、その部分を解体しないと洋式便器の設置が出来ないことから、撤去しその周辺の補修が必要となった。</li> <li>・屋内運動場において、学校関係者等の協議により、仮設トイレの設置が必要となった。</li> </ul> <p>○平川小学校</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋内運動場において、学校関係者等の協議により、仮設トイレの設置が必要となった。</li> </ul>		