ネーミングライツパートナー募集にかかる質問回答書

施設名:やまぐちリフレッシュパーク総合体育館(メインアリーナ・サブアリーナ)

No.	質問事項	回答
1	看板設置作業時の高所作業車について、3トン車の高	基本的に乗り入れは可能ですが、インターロッキング部分や芝生への乗り
	所作業車の施設内への乗り入れは可能でしょうか。	入れについては、鉄板による養生が必要です。
2	原状復帰について、どの程度の対応が必要でしょう	固定金具を取り外す際に生じる穴の補修については、コーキング補修等に
	か。文字撤去後、固定金具を取り外す際に生じる穴は、	よる対応が必要となる場合があります。現状を確認後、協議のうえ施工方法
	コーキング補修を行った後、文字が掲載されていた部分	を決定します。
	との日焼け差による塗装については、対応が必要となり	日焼け差による塗装については、対応を必要としません。
	ますか。塗装が必要な場合、部分塗装でよいのか、全体	
	との色調バランスを考慮してどの範囲までの塗装が必	
	要とされますでしょうか。	
3	玄関側の設置作業について、看板設置の作業時、玄関	玄関の庇部分は、人が乗ることを想定して設計していないため、この部分
	の庇部分に作業員が乗って作業を行うことは可能でし	に作業員が乗って作業を行うことはできません。
	ょうか。	必要であれば、足場を組んで作業を行うようにしてください。