

内容質問回答書

No. 4-1

件 名	山口市上下水道局水道施設(8施設)で使用する高圧電力の供給	
工事場所 履行場所 納品場所	山口市内（8箇所）	
入札(開札)年月日	令和7年12月11日	
質問事項	質問受理日	令和7年12月2日
<p>1 各施設の現在の電力供給会社及び現在の計量日を教えてください。</p> <p>2 各施設について、自動検針装置はついていますか。</p> <p>3 自動検針装置の設置がない施設につきまして設置予定はございますでしょうか。</p> <p>4 設置予定がある場合、事前協議等はすでに完了しておりますでしょうか。</p> <p>5 各施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kW)、使用予定期間を教えてください。</p> <p>6 入札書に記載する日付は作成日でよろしいでしょうか。</p> <p>7 入札額の算定時の力率について、力率100%で算定してよろしいでしょうか。（力率割引を考慮する）</p> <p>8 入札金額の積算につきまして、基本料金及び電力料金の単価は税込、税抜どちらになりますでしょうか。</p>		
回答事項	回答日	令和7年12月5日
<p>1 質問・回答その1 No. 1-3の9及び質問・回答その2 No. 2-1の6を参照</p> <p>2 質問・回答その2 No. 2-2の10を参照</p> <p>3 該当ありません。</p> <p>4 該当ありません。</p> <p>5 質問・回答その2 No. 2-1の2を参照</p> <p>6 質問・回答その1 No. 1-2の7を参照</p> <p>7 入札額の算定時の力率については、常時100%ではなく、各施設ごとに積算内訳書に記載の数値を使用してください。</p> <p>8 質問・回答その1 No. 1-1の1を参照</p>		
回答担当所属	所 属 名	水道施設課
	電 話 番 号	083-922-0311

内容質問回答書

No. 4-2

件名	山口市上下水道局水道施設(8施設)で使用する高圧電力の供給	
工事場所 履行品場所	山口市内（8箇所）	
入札(開札)年月日	令和7年12月11日	
質問事項	質問受理日	令和7年12月2日
<p>9 入札時の算定方法について、内訳書等に記載のない端数処理につきましては下記の端数処理方法にて算出して問題ございませんか。</p> <p>A：基本料金＝契約電力×単価×力率（小数点以下第3位は切り捨て、小数点第2位までは保持）</p> <p>B：電力量料金＝使用電力量×単価（小数点以下第3位は切り捨て、小数点第2位までは保持）</p> <p>C：燃料費等調整（燃料費調整単価＋市場価格調整単価）＝使用電力量×単価（小数点以下第3位は切り捨て、小数点第2位までは保持）</p> <p>D：再エネ賦課金＝使用電力量×単価（小数点以下切捨て）</p> <p>※C・Dについては入札時に含む場合のみ</p> <p>E：月額合計＝各月A～D合算（小数点以下切捨て）</p>		
10 税込総額→税抜総額にする際、円未満切上として処理して問題ございませんか。		
<p>11 弊社では環境配慮の観点より、紙請求書については廃止となっております。電子請求書でのご対応は可能でしょうか。</p> <p>また、電子請求書について協議可能でしょうか。</p>		
12 お客様にはお客様専用Webページにて電子請求書及びご使用量等検針結果をご確認頂くことになりますが、問題ありませんでしょうか。（Webからダウンロード）		
13 ダウンロード可能な電子請求書へは押印及び請求担当者等の記載は対応しておりません。ご了承いただけますでしょうか。		
回答事項	回答日	令和7年12月5日
9 質問・回答その1 No. 1-1の3を参照		
10 質問・回答その1 No. 1-1の3を参照		
11 質問・回答その1 No. 1-5の18を参照 請求書について協議することは可能です。		
12 仕様書9（12）及び（13）のとおりであれば、Webからダウンロードする方式で問題ありません。		
13 押印または請求担当者等の明記は必須のため、電子ではなく、郵送をはじめとした他の代替方法により、対応可能な方法で、請求書を発行していただくようお願いします。		
回答担当所属	所属名	水道施設課
	電話番号	083-922-0311

内容質問回答書

No. 4-3

件 名	山口市上下水道局水道施設(8施設)で使用する高圧電力の供給	
工事場所 履行場所 納品場所	山口市内（8箇所）	
入札(開札)年月日	令和7年12月11日	
質問事項	質問受理日	令和7年12月2日
14 【紙請求書による特別対応について】 ①押印必須の場合 ②押印必須又は請求担当者・責任者等の記載により押印省略可とされる場合 上記に該当する需要家様につきまして、弊社では電子請求書での対応ができません。よって特別処置として、押印した紙請求書を郵送対応いたします。その場合、請求書の到着が使用月に対し翌月の15日前後となります。（長期連休時に20日頃になる可能性がございます）ご了承いただけますか。		
15 発行される請求書につきましてはすべて【税込】単価の記載となりますがご了承いただけますか。		
16 契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさせていただきますがご了承いただけますか。		
17 請求書の支払い期限は請求書受領後30日以内に振込となります。（年度末でも同様）ご承諾いただけますでしょうか。		
18 入札時に提出する内訳書について、各施設別に内訳書が必要となりますでしょうか。または全施設をまとめた内訳書1枚にて対応可能でしょうか（同一単価での提出となります）。		
19 毎月の請求発行方法をご教示いただけますか。 ①施設別 ②一括（すべてまとめた請求書） ①②以外（詳細をご教示ください）		
回答事項	回答日	令和7年12月5日
14 了承します。		
15 了承します。ただし、インボイス（適格請求書）対応の請求書をお願いします。		
16 契約書について、「契約書（案）別紙_単価一覧」のとおり、税込み単価の記載となることを了承します。		
17 質問・回答その1 No. 1-5の17を参照		
18 積算内訳書の提出は、指定様式の「積算内訳書」を用いて下さい。なお、指定様式以外の場合は、無効となります。		
19 每月の請求発行は、②一括を希望しますが、①施設別も可能です。		
回答担当所属	所属名	水道施設課
	電話番号	083-922-0311

内容質問回答書

No. 4-4

件 名	山口市上下水道局水道施設(8施設)で使用する高圧電力の供給	
工事場所 履行場所 納品場所	山口市内（8箇所）	
入札(開札)年月日	令和7年12月11日	
質問事項	質問受理日	令和7年12月2日
20 弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個別に請求書を発行する事が出来ません。ご了承いただけますか。 (自動販売機・施設内の売店等)		
21 弊社の請求書は、原則、確定版請求書を翌月7営業日夕方より順次掲載致します。ご了承いただけますでしょうか。		
22 発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市場価格調整単価」の項目は分かれず合計値で「燃料費調整額」と表記される形となりますか問題ありませんか。		
23 当該地域を管轄する電力会社（一般送配電事業者を含む）による「制度変更」等の変更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料費変動によって入札時との状況の変化が発生した」事により、協議に応じていただくことは可能でしょうか。		
回答事項	回答日	令和7年12月5日
20 了承します。		
21 了承します。		
22 問題ありません。		
23 協議に応じることは可能です。		
回答担当所属	所属名	水道施設課
	電話番号	083-922-0311

内容質問回答書

No. 4-5

件名	山口市上下水道局水道施設(8施設)で使用する高圧電力の供給	
工事場所 履行場所 納品場所	山口市内(8箇所)	
入札(開札)年月日	令和7年12月11日	
質問事項	質問受理日	令和7年12月2日
24 上記質問にて記載いただいている契約電力と仕様書に記載の契約電力に相違がある場合、仕様書の契約電力でのご契約が必須となりますか。		
25 施設において建築・増築にかかる移転はございますか。		
26 供給開始後期間中に引き込み位置の移設・変更等、工事や設備工事(設置・撤去を含む)のご予定はありますか。		
27 契約開始後に発生しました工事作業及び工事申込に関しましては工事予定日2か月前までに弊社と協議をおこなっていただくことをご了承いただけますか。		
28 開札結果について公開方法・範囲を教えていただけますでしょうか。 あるいは開札結果を開札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連絡は可能でしょうか。		
29 落札時、電力切替手続きにおいて、必要な情報を確認したく、最新請求書1ヶ月分の写しをご提出は可能でしょうか。		
回答事項	回答日	令和7年12月5日
24 相違ありません。		
25 建築・増築にかかる移転はありません。		
26 予定はありません。		
27 了承します。		
28 質問・回答その2 No. 2-3の16を参照		
29 請求書の写しの提出については落札後に請求業者と協議して対応します。切替手続きに必要な情報は提供します。		
回答担当所属	所属名	水道施設課
	電話番号	083-922-0311