

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更・工期変更・内容変更）

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 2 1 9
所 属	教委事務局教育施設管理課		
工 事 名	鴻南中学校受変電設備改修工事		
工 事 場 所	山口市 維新公園四丁目 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 7年 12月 17日		
工 事 概 要	鴻南中学校の受変電設備更新に伴う改修工事		
工 期	令和 7年 7月 24日 ~ 令和 8年 3月 31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	松村電工株式会社		
契約金額（税込）	17, 420, 700 円		
変 更 理 由	現地調査の結果、高圧気中開閉器が2005年製で交換推奨時期の10年から15年を過ぎていることや、劣化も確認されたので取替を行うこととした。また、受変電設備の変圧器が工事期間内に納入できないことから、工期を延長する必要が生じたため。		