

消防用ホース仕様書

(山口市消防団)

令和8年度

山 口 市

消防用ホース仕様書

(山口市消防団)

この仕様書は、山口市が令和8年度に購入する消防用ホース（山口市消防団）の仕様について必要な事項を定める。

1 適合法令

消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令（昭和43年自治省令第27号）」また、結合金具にあっては、「消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成4年自治省令第2号）」に適合するものであること。

2 納入物品

消防用ホース

ただし、日本消防ホース工業会に加盟したメーカーの製品であり、かつ、令和8年（2026年）以降の製造年表示があること。

3 数量

呼称 65×20m 33本 （交付金対応）

4 仕様

- (1) 消防用ゴム引きホースとし、内側樹脂引き綾織りで耐摩耗性のものとする。
- (2) 使用圧は1.6MPaとし、低圧力損失ホースとすること。
- (3) 結合金具は、アルミ合金製の差込式（町野式）とする。
- (4) ホース金具結合部は保護するグリップ（アルミ合金製等）で覆うこと。
- (5) メス金具部は蓄光タイヤ付とすること。
- (6) ホース袴色は赤色とすること。
- (7) ホース金具結合部付近に、「分団名」及び「令和8年度石油貯蔵施設立地対策等交付金施設」と丸ゴシック体黒文字で塗装し、災害活動で使用しても容易に消えないようにすること。

なお、分団名、サイズ、記入位置等は別途指示する。

5 納期及び納入場所

納 期 令和9年2月19日（金）

納入場所 山口市中央消防署大内出張所

6 その他

- (1) 保証期間は納入後1年間とし、納入日から1年以内に通常使用において破損したホースについては、無償にて同等品と交換すること。
- (2) この仕様書に明記されていない事項で、疑義が生じた場合は担当者と協議すること。