

件名：	市有施設におけるブロック塀の対応について
担当課：	総務部 政策管理室 (電話：083-934-2908) 教育委員会事務局 教育施設管理課 (電話：083-934-2860)

6月18日に発生した大阪府北部の地震において、ブロック塀の倒壊による人身被害が発生したことを受けて、6月19日から27日まで、市の施設におけるブロック塀を点検し、その対応について報告します。

1 点検の概要

- ① 点検対象：学校施設 60校（全施設）
市有施設 82施設（約700施設のうち、ブロック塀等が確認された施設）
- ※当初予定を変更し、全学校施設（幼、小、中）とブロック塀のある市有施設すべてを点検しました。
- ※「市有施設」は学校施設以外の市の施設
- ② 点検方法：建築技師の職員による実地点検

2 点検結果

建築基準法の基準に適合していない可能性のあるもの

学校施設 12校（14箇所）
市有施設 50施設（65箇所）

3 対応

- ① 今後の対応
- ・建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀のうち、危険性の高いもの及び早急に対応が必要と考えられるものについては、速やかに撤去、改修等を行います。
（学校施設：6校7箇所、市有施設：14施設17箇所）
 - ・その他の施設については、詳細を調査し、対応を検討します。
（学校施設：7校7箇所、市有施設：36施設48箇所）
- ② 応急措置
- 表示等により注意喚起を行うとともに、必要に応じて、周辺へのバリケードの設置等、立ち入り禁止措置（鴻上中学校、児童文化センター）を行っています。

③ 民間施設への対応

市ウェブサイトをはじめとした広報媒体を活用し、市民に対しても積極的に注意喚起を行ってまいります。

・市ウェブサイト

ブロック塀のチェックポイントを掲載し、点検の結果、危険性が確認された場合には、注意表示等及び補修、撤去等が必要である旨注意喚起をします。

・相談窓口

市開発指導課内に相談窓口を設置し、市民からの問い合わせに対応します。

相談窓口：開発指導課

083-934-2847

月～金 8時30分～17時15分

学校施設ブロック塀等調査

調査対象校	調査対象箇所	建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀
60校	133箇所	14箇所（12校）

①建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀でかつ

早急に対応する必要と考えられるブロック塀（7箇所）

NO	学校名	種類	ブロック (段)	控壁	擁壁 (m)	ブロック (m)	合計 (m)	控壁 ピッチ (m)	内容
1	湯上中	プール塀	8	なし	0.65	1.60	2.25		2.2m超え、控壁無
2	湯上中	塀	10	有	0.70	2.00	2.70	@4.4	控壁間隔3.4m以上
3	小郡中	塀	9	有	1.40	1.80	3.20		2.2m超え
4	嘉川小	プール塀	4	なし	1.80	0.80	2.60		2.2m超え
5	大殿中	塀	6	なし	0.80	1.20	2.00		1.2m超え、控壁無
6	宮野小	塀	4	なし	1.60	0.80	2.40		2.2m超え
7	小郡小	塀	8	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え、控壁無

②建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀ではあるが、

早急な対応は必要ないと考えられるブロック塀（7箇所）

NO	学校名	種類	ブロック (段)	控壁	擁壁 (m)	ブロック (m)	合計 (m)	控壁 ピッチ (m)	内容
8	名田島幼	塀	2	なし	0.95	0.40	1.35		1.2m超え、控壁無
9	鴻南中	塀	3	なし	0.95	0.60	1.55		1.2m超え、控壁無
10	鑄銭司小	プール塀	9	なし	0.00	1.80	1.80		1.2m超え、控壁無
11	宮野小	塀	3	なし	1.30	0.60	1.90		1.2m超え、控壁無
12	さくら小	塀	3	なし	1.60	0.60	2.20		1.2m超え、控壁無
13	島地小	塀	5	有	1.40	1.00	2.40		2.2m超え
14	大内中	塀	9	有	0.00	1.80	1.80	@4.0	控壁間隔3.4m以上

市有施設ブロック塀調査

調査対象施設	調査対象箇所	建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀
82	90	65箇所（50施設）

①建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀でかつ

早急に対応する必要と考えられるブロック塀（14施設・17箇所）

NO	施設名	種類	ブロック (段)	控壁	擁壁 (m)	ブロック (m)	合計 (m)	控壁 ピッチ (m)	内容
1	阿東保健センター	ブロック塀	5	なし	0.80	1.00	1.80		1.2m超え
2	市社協徳地出張所あったかプラザ 貸付地	ブロック塀	5	なし	0.00	1.40	1.40		1.2m超え
3	旧柚野木小学校跡地	ブロック塀	7	なし	4.60	1.40	6.00		2.2m超え
4	防長交通株式会社山口営業所 貸付地	ブロック塀	6	なし	1.25	1.20	2.45		2.2m超え
		ブロック塀	7	なし	0.50	1.40	1.90		1.2m超え
5	山口ふるさと伝承総合センター	ブロック塀	5	なし	0.90	1.90	1.90		1.2m超え
6	歴史民俗資料館	ブロック塀	6	なし	0.00	1.25	1.25		1.2m超え
7	市役所別館	ブロック塀	7	あり	0.00	1.30	1.30		道路側、基礎不明
		ブロック塀	8	あり	0.00	2.20	2.20		奥側駐車場、厚さNG
8	児童文化センター隣接未利用地	ブロック塀	8	あり	0.00	1.87	1.87		1.2m超え、控壁間隔NG
9	其中庵休憩所	ブロック塀	7	なし	0.75	1.40	2.15		1.2m超え
10	あじす元気ランド	ブロック塀	9	あり	0.00	1.80	1.80		1.2m超え、控壁間隔NG
		ブロック塀	9	あり	0.00	1.80	1.80		1.2m超え、控壁間隔NG
11	いぐらの館	ブロック塀	8	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え
12	河内公民館	ブロック塀	5	なし	0.00	1.35	1.35		1.2m超え
13	浜公民館	ブロック塀	7	なし	0.00	1.45	1.45		東側 1.2m超え
14	榎野公園	ブロック塀	7	なし	0.00	1.56	1.56		1.2m超え

②建築基準法の基準に適合していない可能性のあるブロック塀ではあるが、

早急な対応は必要ないと考えられるブロック塀（36施設・48箇所）

NO	施設名	種類	ブロック (段)	控壁	擁壁 (m)	ブロック (m)	合計 (m)	控壁 ピッチ (m)	内容
1	旧篠目診療所跡地	ブロック塀	8	なし	1.00	1.60	2.60		2.2m超え
2	小南市営住宅	ブロック塀	6	なし	0.00	1.21	1.21		1.2m超え
3	上の原車庫	ブロック塀	7	なし	0.00	1.40	1.40		1.2m超え
4	三谷ふれあいセンター	ブロック塀	9	なし	0.00	1.70	1.70		1.2m超え
5	堀保育園	ブロック塀	7	なし	0.00	1.40	1.40		1.2m超え
6	出雲ふれあいの館	ブロック塀	6	なし	0.50	1.20	1.70		1.2m超え
7	徳地高齢者・若者活性化センター（南大門）	ブロック塀	6	なし	1.25	1.20	2.45		2.2m超え
8	徳地図書館	ブロック塀	7	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え
9	徳地堀コミュニティ広場	ブロック塀	6	なし	0.00	1.30	1.30		1.2m超え
10	柚野診療所	ブロック塀	7	なし	0.60	1.40	2.00		1.2m超え
11	山口しあわせプラザ用地	ブロック塀	7	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え
		ブロック塀	7	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え
		ブロック塀	4	なし	0.00	1.25	1.25		1.2m超え
12	旧金古市営住宅跡地 貸付地	ブロック塀	6	なし	0.00	1.80	1.80		1.2m超え
13	山口児童館	ブロック塀	7	なし	0.00	1.40	1.40		1.2m超え
14	十朋亭維新館	ブロック塀	7	なし	0.00	1.70	1.70		1.2m超え
		ブロック塀	8	なし	0.00	1.90	1.90		1.2m超え
15	中部第2分団車庫	ブロック塀	7	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え
16	歴史民俗資料館	ブロック塀	5	なし	0.00	1.30	1.30		1.2m超え
		ブロック塀	6	あり	0.00	1.30	1.30		1.2m超え、控壁一部欠損あり
17	山口市民会館	ブロック塀	6	あり	0.00	1.80	1.80		1.2m超え、控壁間隔NG
18	市役所別館	ブロック塀	6	なし	0.00	1.50	1.50		手前駐車場、1.2m超え
		ブロック塀	7	あり	0.00	1.56	1.56		門、1.2m超え、控壁間隔NG
		ブロック塀	8	なし	0.00	2.07	2.07		隣地側、1.2m超え
19	クリエイティブ・スペース赤れんが	ブロック塀	7	なし	0.00	1.46	1.46		1.2m超え
20	なかよし第2学級	ブロック塀	7	なし	0.00	1.40	1.40		1.2m超え
21	三和町改良簡二住宅A29・30	ブロック塀	7	なし	0.15	1.40	1.55		1.2m超え
		ブロック塀	8	なし	0.00	1.60	1.60		1.2m超え
		ブロック塀	8	なし	0.00	1.57	1.57		1.2m超え
22	三和町改良住宅	ブロック塀	5	なし	0.42	1.00	1.42		1.2m超え
		ブロック塀	6	なし	0.42	1.20	1.62		1.2m超え
23	やまびこ学級	ブロック塀	7	なし	0.00	1.40	1.40		1.2m超え
24	湯田温泉観光案内所	ブロック塀	9	あり	0.00	1.88	1.88		1.2m超え、控壁NG
25	市営ふしの第二墓地	ブロック塀	7	あり	0.00	1.60	1.60		1.2m超え、控壁NG

26	山口県婦人教育文化会館（山口市働く婦人の家）	ブロック塀	7	なし	0.00	1.47	1.47		1.2m超え
27	山口隣保館	ブロック塀	6	なし	0.00	2.05	2.05		1.2m超え
28	児童文化センター隣接未利用地	ブロック塀	7	なし	0.00	1.65	1.65		1.2m超え
29	鴻南第1分団	ブロック塀	5	なし	0.00	2.25	2.25		2.2m超え
		ブロック塀	5	なし	0.00	1.35	1.35		1.2m超え
30	陶笹尾市営住宅14号、15号	ブロック塀	6	なし	0.38	1.20	1.58		14号、1.2m超え
		ブロック塀	5	なし	0.43	1.00	1.43		15号、1.2m超え
31	嘉川斎場	ブロック塀	7	なし	0.00	1.37	1.37		1.2m超え
32	秋穂第2分団車庫	ブロック塀	5	なし	0.00	1.25	1.25		1.2m超え
33	西条地区利用未定地	ブロック塀	6	なし	0.00	1.50	1.50		1.2m超え
34	浜公民館	ブロック塀	8	なし	0.00	1.56	1.56		西側 1.2m超え
		ブロック塀	6	なし	0.00	1.25	1.25		北側 1.2m超え
35	周布町資源物ステーション	ブロック塀	6	なし	1.00	1.20	2.20		1.2m超え
36	西祝公民館	ブロック塀	6	なし	0.00	1.16	1.16		ごみ置場、土留めNG