

報道資料

令和5年1月16日

1 件 名	山口市老人憩の家 嘉泉荘における浴室利用の再開について
2 日 時	令和5年1月17日(火)
3 場 所	山口市老人憩の家 ^{かせんそう} 嘉泉荘 (山口市嘉川1439番地1)
4 内 容	<p>(1) 概要</p> <p>12月27日から利用を休止しておりました老人憩の家 嘉泉荘の浴室について、浴槽、配管等の清掃・消毒を行い、改めて水質検査を実施した結果、レジオネラ属菌が検出されず、安全性が確保されたことから、明日(1月17日)から浴室利用を再開します。</p> <p>なお、現在までレジオネラ属菌に感染した利用者の報告はありません。</p> <p>(2) 経過、対応状況</p> <p>12月26日(月) 検査機関(山口県予防保健協会)から指定管理者にレジオネラ属菌検出の報告(18時20分)</p> <p>12月27日(火) 男女浴室の利用休止</p> <p>12月29日(木)～1月5日(木)</p> <p>高濃度塩素を使用した浴槽、配管、ろ過器の清掃・消毒を実施</p> <p>1月6日(金) 再度の水質検査のため、男女浴槽から採水</p> <p>1月13日(金) 検査機関から指定管理者にレジオネラ属菌不検出(10cfu/100mL未満)の報告(9時30分)</p> <p>1月13日(金)～16日(月)</p> <p>浴槽の残留塩素濃度が県基準内で安定することの確認</p> <p>1月16日(月) 男女浴室の利用再開決定</p>
5 問い合わせ	山口市健康福祉部高齢福祉課 高齢者支援担当 Tel 083-934-2793