

■質問に対する回答（国宝瑠璃光寺五重塔改修に伴う観光コンテンツ制作業務に係る公募型プロポーザル）

No.	質問内容	仕様書等（頁）	回答
1	<p>覆屋外壁シートの加工については、スプレー以外での方法を提案した場合。関係者様との協議は、本件受注の後にさせて頂く、という認識でよろしかったでしょうか。</p> <p>また、加工をしない外壁シート部分の仕様・色目を教えてくださいたいです。</p>	仕様書（2頁）	<p>関係者との協議については、契約締結後に実施になります。</p> <p>加工しない外壁シートについては、【キョーク株式会社 ライトネス KM500P シルバー】を使用予定です。</p>
2	<p>覆屋外壁シートの透明パネルに関して、材料や強度の指定もしくは条件はありますでしょうか。</p>	仕様書（2頁）	<p>覆屋外壁シートの透明パネルに使用する材料はポリカーボネート等の透過性がある素材を想定しています。また、施工の際には鋼管横下地を約 60 cm間隔で設置し、パネルの強度を担保する必要があります。また、透明パネルの施工可能範囲は 2.5m 程度で計画してください。</p>
3	<p>観光コンテンツ及びプロモーションの開始時期に関して希望目途はありますでしょうか。</p>	仕様書（1、2頁）	<p>観光コンテンツの開始時期についての決まりはありませんが、本事業の効果が最大化されるよう長期的な実施期間を計画してください。また、広報活動については、五重塔の改修工事が既に始まっているため、契約締結後速やかに開始いただくことを想定しています。</p>