

(様式1)



報道資料

令和5年5月25日

| | |
|---------|---|
| 1 件 名 | 願成就温泉センターにおける温泉施設営業の再開について |
| 2 日 時 | 令和5年5月27日(土) 9:00 |
| 3 場 所 | 願成就温泉センター(道の駅願成就温泉) (山口市阿東徳佐上10002番地116) |
| 4 内 容 | <p>(1) 概要</p> <p>5月9日(火)から営業を休止しておりました願成就温泉センターについて、浴槽、配管等の清掃・消毒を行い、改めて水質検査を実施した結果、レジオネラ属菌は検出されませんでした。また、ろ過機のろ材交換及び浴室内清掃を実施し、安全性が確保されたと判断し、5月27日(土)から温泉施設の営業を再開します。</p> <p>(2) 経過、対応状況</p> <p>4月24日(月) 指定管理者から検査機関(山口県予防保健協会)に検査を依頼</p> <p>5月9日(火) 検査機関から指定管理者に電話でレジオネラ属菌の検出の報告 18時00分 温泉の営業休止</p> <p>5月11日(木)～12日(金) 浴槽用循環ライン洗浄を実施 温泉槽から浴槽ライン洗浄を実施</p> <p>5月15日(月) 再度の水質検査を依頼</p> <p>5月22日(月)～23日(火) 風呂用ろ過タンク内ろ過材交換を実施</p> <p>5月23日(火)～24日(水) レジオネラ属菌清掃作業(浴室内壁)を実施</p> <p>5月24日(水) 検査機関から指定管理者にレジオネラ属菌不検出の報告 (13:35)</p> <p>5月24日(水) 浴槽、浴室、循環ライン、温泉槽、配管等の清掃消毒作業を終え、 安全性が確保されたと判断</p> <p>5月24日(水) 温泉施設の営業再開決定</p> |
| 5 問い合わせ | 山口市阿東総合支所地域振興課地域振興担当 TEL 083-956-0111 |