

## 提案書に関する回答書

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	実施要領 P6 各テーマ の趣旨 I	周辺景観と調和した建物デザインに関する提案をするにあたり、必要な情報として、市民の丘全体の植栽計画図を頂けないでしょうか。	市民の丘(広場)全体の植栽計画は作成していません。「山口市新本庁舎等基本設計概要版」及び「山口市新本庁舎等実施設計概要版」を参考資料としてください。
2	実施要領 P6 各テーマ の趣旨 I	今回の緑化提案の範囲は、立体駐車場の建屋内及び外壁面のみでよいでしょうか。建物外周地盤面などの外構植栽も含まれますでしょうか。含む場合は、その範囲をご指示下さい。	立体駐車場の建物内及び外壁面のみでの提案です。ただし、緑化提案が建物外周地盤面の緑化計画と密接な関係がある場合は、外構植栽を含めた提案とすることも可とします。
3	委託仕様書 P6	転落防止柵として、車両重量 2.5t 以下の安全を考慮とありますが、国住指発 8290 号は、2.0t 対応で 250KN の衝撃荷重ですが、当該計画では 1.25 倍の 312.5KN でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
4	委託仕様書 P3、8	6.⑦の届け出関係資料(計画通知申請と大臣認定以外の各届け出)以外の届け出書類は、業務外としてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
5	委託仕様書 P3	立体駐車場棟の関連法令の行政協議内容をご開示ください。	立体駐車場棟における関連法令の行政協議は特に行っておりません。
6	委託仕様書 P3、8	駐車場棟外周部の外構設計は別途でよろしいでしょうか	お見込みのとおり。 ただし、立体駐車場に必要な電気や給排水等の外構設備設計は本業務に含みません。雨水排水は第 1 桝までとします。
7	委託仕様書 P8	リサイクル計画書とはどのようなものの提出になるのでしょうか。	国土交通省が定める建設リサイクルガイドラインにおけるリサイクル計画書です。
8	委託仕様書 P8	安全証明書は必要でしょうか。	建築士法第 20 条第 2 項の規定のとおり必要です。なお、

			同法第 20 条第 2 項ただし書による場合は不要です。
9	委託仕様書 P9	実施設計図書として BIM は必要でしょうか。	不要です。
10	基本設計 P 13	駐車場棟で ZEB 取得予定はありますでしょうか。	ZEB 取得予定はありません。
11	委託仕様書 P6 5 施設要求水準	パークロードからの進入車両が、通り抜けし車寄せにアプローチできる計画としておりますが、通行車両の高さ制限はどの程度を想定しておりますでしょうか。駐車場法下限値の有効 H2, 300mm でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
12	実施要領 P9 11 (2) ①	審査の評価について、『技術提案等>取組意欲、計画の理解度>ヒヤリング等を踏まえ、取組意欲、計画の理解度、提案価格等を総合的に評価する』を 30 点と配点していますが、ここで言う提案価格とは概算予定工事費のことか、本件設計委託料の提示額のことか、どちらを指しますでしょうか。 なお、この 30 点の配点は、取組意欲 10 点、計画の理解度 10 点、提案価格 10 点という配点割合という理解でよろしいでしょうか。	審査の評価における提案価格等とは、本件設計委託料の参考業務見積書を指します。取組意欲、計画の理解度、提案価格等の項目の配点内訳は非公表となります。
13	委託仕様書 P6 階段 委託仕様書 P7 外観計画	【階段】 景観等に配慮し、目隠しなどの配慮をすること 【外観計画】 美術館側への視線配慮とし、目隠しフェンス H=2m を立体駐車場の北東角から西へ 20m、南へ 10m 範囲設置すること 上記について、外観計画にある目隠しフェンスは外装ルーバーを密に設置した目隠しルーバーとすることは可能ですか。また、壁面緑化を目隠しフェンスの代替としてもよろしいですか。	目隠しフェンスだけでなく、外装ルーバーに角度をつけるなど、美術館側への視線が遮断できるものであれば可とします。壁面緑化は、植栽の状態により、美術館側が見えてしまうものは不可とします。