

## 提案書に関する回答書

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	防犯カメラ	防犯カメラの映像については管理人室にて確認することが出来るようにすればよろしいでしょうか。	委託仕様書 P6「管理室」にて確認できることを想定しています。
2	有効高さ	有効高さ 2.3m 以上と記載がございますが、車路部有効高さ 2.3m 以上、車室部有効高さ 2.1m 以上としてもよろしいでしょうか。(駐車場法施行令第 8 条と第 9 条による)	「車室部有効高さ」についても、仕様書どおり 2.3m 以上としてください。
3	出入庫管理装置	満空情報等を一般公開される WEB システムとの連携が可能とすることありますが、具体的にどのような内容を想定されておりますでしょうか。	満車・空車・空き台数の情報を WEB サイトで一般公開し、スマートフォンや PC などの端末からリアルタイムに閲覧できることを想定しています。
4	既存解体	計画地は更地での引渡し想定でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
5	移報	駐車場で火災等が発生した際の移報については管理人室にて確認することが出来ればよろしいでしょうか。	管理人室に加え、新本庁舎棟の 1F 中央監視室及び 4F 管財課に設置の火報盤で移報確認できることとします。
6	工事（設計）範囲	設計範囲については工事費の対象となる範囲となっている為、ご教授願います。 また、駐車場工事外の工事境界が不明な為、ご教授願います。	委託仕様書 4-3 業務内容のとおりです。 立体駐車場に必要な電気や給排水等の外構設備設計は本業務に含みます。雨水排水は第 1 桟までとします。 【参考図】を添付します。
7	プレゼンテーション	補足説明資料として BIM (3D) を使用してよろしいでしょうか。	様式 10～12 において、文字を補完するための使用であれば差し支えありません。
8	プレゼン	特定テーマの説明についてですが、管理技術者又は、建築担当技術者が行うこととなっておりますが、別の者が行ってもよろしいでしょうか。	実施要領 P9②実施方法「4）」のとおり、本業務に配置予定の管理技術者又は建築担当技術者が行ってください。