



凡例	内容
記号	内容
実線	実線用途区画（防煙区画を兼ねる）
赤線	防火区画（面積区画・壁区画・防煙区画を兼ねる）
点線	防火区画（防火防煙シャッター）
緑線	防煙区画（防煙仕切壁）
青線	防煙区画（防煙垂壁）
点線	延焼の恐れのある部分
矢印	00.01(00.0) 歩行経路（歩行距離（重複距離））
矢印	00.0 排煙口までの距離
防	防火設備（法2条9号の2-ロ）（H12 告示1360号）
防	耐火強化ガラス（防火設備）
①	H12告示1436号第4号ニ（一）
②	H12告示1436号第4号ニ（二）
③	H12告示1436号第4号ニ（三）
④	H12告示1436号第4号ニ（四）
⑤	H12告示1436号第4号ホ
代	代替出入口（3階以上 W750xH1200以上）
自然	自然排煙
自然	自然排煙口
機	機械排煙
機	機械排煙口
特	常時閉鎖式特定防火設備（遮煙性能有）（H12 告示1369号S406ニ2564号）
特	常時閉鎖式・煙感連動自動式特定防火設備（遮煙性能有）（H12 告示1369号 S406ニ2564号）
特	常時閉鎖式特定防火設備・煙感連動自動式防煙シャッター（遮煙性能有）（H12 告示1369号 S406ニ2564号）
防	常時閉鎖式防火設備（法2条9号の2-ロ）（H12 告示1360号）
防	ケイ酸ソーダ入り結露ガラス（1時間耐火壁）
消	消火器ボックス（埋込型）
消	消火器ボックス（露出型）
防	遮煙性能を有する防火設備（S406ニ2564号）
特	常時閉鎖式・煙感連動特定防火設備
特	EL排煙戸（大臣認定番号：CAS-0519第品）
特記	
・	防煙壁は、不燃材料で造り、又は覆われたものとする。
・	PS・EPS・DSA乗降ロビー・排煙用給気DSを除き水平区画を行う。
・	防煙区画に面する開口部及び機械排煙と自然排煙又は告示対象室の境界にある開口部には、天井面から下方に50cm以上の垂れ壁、又は天井面から下方に30cm以上の垂れ壁+不燃壁（常閉又は感知連動）を設ける。
・	PS・EPSは②を適用。





