

空調機器表

記 号	名 称	台数	仕 様	動 力			起 動	非常電源	設置階	設 置 場 所	備 考
				kw	φ	V					
AHP-1	空冷ヒートポンプチャラー (インバータタイプ) (冷温水系統)	7	型 式 :空冷式ヒートポンプチャラー高効率タイプ モジュール連結式 (60HP) (インバーターポンプ内蔵)					—	R	機械置場	コンクリート基礎 : 建築工事
			冷却能力 : 180 kW	38.6	3	200	INV			散水機能付き (3台増設を想定した 展開とする)	
			加熱能力 : 172 kW	61.2	3	200	INV				
			冷水入口温度 : 15 ℃ 冷水出口温度 : 6 ℃								
			温水入口温度 : 43 ℃ 温水出口温度 : 53 ℃								
			冷温水量 : 290 L/min								
			圧 縮 機 : 送 風 機 :	11.9x4 1.2x4	3 3	200 200	LS LS				
ポン プ : ラインポンプ 冷 媒 : R410A	5.5	3	200	INV							
			付 属 品 : 制御盤(外部流量入力、容量制御出力外部接点付)、高調波対策品、スプリング防振架台、モジュールコントローラー、 電源配線キット、運転時間計、他標準付属品一式								
AHP-2	空冷ヒートポンプチャラー (インバータタイプ) (中冷温水系統)	3	型 式 :空冷式ヒートポンプチャラー高効率タイプ モジュール連結式 (60HP)					—	R	機械置場	コンクリート基礎 : 建築工事
			冷却能力 : 180 kW	33.1	3	200	INV			散水機能付き (1台増設を想定した 展開とする)	
			加熱能力 : 180 kW	55.9	3	200	INV				
			冷水入口温度 : 17 ℃ 冷水出口温度 : 12 ℃								
			温水入口温度 : 38 ℃ 温水出口温度 : 48 ℃								
			冷温水量 : 520 L/min								
			圧 縮 機 : 送 風 機 :	11.9x4 1.2x4	3 3	200 200	LS LS				
ポン プ : ラインポンプ 冷 媒 : R410A	5.5	3	200	INV							
			付 属 品 : 制御盤(外部流量入力、容量制御出力外部接点付)、高調波対策品、スプリング防振架台、モジュールコントローラー、 電源配線キット、運転時間計、他標準付属品一式								
PCH-2	冷温水ポンプ (冷温水二次側系統)	4	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					○	R	機械置場	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 460 L/min x 35 m	11.0	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PMCH-2	冷温水ポンプ (中冷温水二次側系統)	2	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					—	R	機械置場	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 390 L/min x 35 m	11.0	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PC-3	冷水ポンプ (蓄熱一次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					—	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 690 L/min x 24 m	7.5	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PC-4	冷水ポンプ (蓄熱一次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					—	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 65A x 50A x 340 L/min x 24 m	5.5	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PC-5	冷水ポンプ (放熱一次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					○	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 1,540 L/min x 24 m	11.0	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PC-6	冷水ポンプ (放熱一次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					○	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 760 L/min x 24 m	7.5	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PC-7	冷水ポンプ (放熱二次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール					○	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 1,540 L/min x 24 m	11.0	3	200	LS				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
注記) 1. 電源周波数は60Hzとする。 3. 電動機はIE3以上のトッランナーモーターとする。 2. 機器能力は表示能力以上とする。 4. 空冷ヒートポンプチャラーの定格冷暖房能力及が特性はJIS B 8613に基づいた値とする。											

記 号	名 称	台数	仕 様	動 力			起 動	非常電源	設置階	設 置 場 所	備 考
				kw	φ	V					
PC-8	冷水ポンプ (放熱二次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール					○	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 760 L/min x 24 m	7.5	3	200	LS				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PMC-3	中冷水ポンプ (放熱一次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					—	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 1,230 L/min x 24 m	11.0	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PMC-4	中冷水ポンプ (放熱一次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール (インバータ制御)					—	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 610 L/min x 24 m	7.5	3	200	INV				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PMC-5	中冷水ポンプ (放熱二次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール					—	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 1,230 L/min x 24 m	11.0	3	200	LS				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PMC-6	中冷水ポンプ (放熱二次側系統)	1	型 式 : 片吸込渦巻きポンプ メカニカルシール					—	B1	MRO-5	コンクリート基礎 : 建築工事
			流 量 : 80A x 65A x 610 L/min x 24 m	7.5	3	200	LS				
			極 数 : 4P								
			付 属 品 : 圧力計、スプリング防振架台、他付属品一式								
PMCH-104	中冷温水循環ポンプ	5	型 式 : ラインポンプ (ステンレス製)					—	1	MR1-4	
流 量 : 25φ x 20 L/min x 7 m			0.15	3	200	LS	—	2	MR2-4		
付 属 品 : 標準付属品一式							—	3	MR3-4		
							—	5	MR5-2		
PMCH-502								—	5	MR5-4	
PMCH-504											
PMCH-101	中冷温水循環ポンプ	6	型 式 : ラインポンプ (ステンレス製)					—	1	MR1-1	コンクリート基礎
流 量 : 25φ x 30 L/min x 7 m			0.15	3	200	LS	—	2	MR2-1	: 建築工事	
付 属 品 : 標準付属品一式							—	2	MR2-3		
							—	3	MR3-1		
PMCH-301								—	3	MR3-2	
PMCH-302								—	4	MR4-3	
PMCH-403											
PMCH-102	中冷温水循環ポンプ	5	型 式 : ラインポンプ (ステンレス製)					—	1	MR1-2	コンクリート基礎
流 量 : 25φ x 40 L/min x 7 m			0.15	3	200	LS	—	1	MR1-3	: 建築工事	
付 属 品 : 標準付属品一式							—	2	MR2-2		
							—	3	MR3-3		
PMCH-202								—	4	MR4-4	
PMCH-303											
PMCH-404											
HUP-1	シスターン	1	型 式 : FRP製受水槽付ポンプユニット 自動交互運転					—	B1	MRO-2	コンクリート基礎 : 建築工事
流 量 : 40φ x 30 L/min x 69 m			3.7	3	200	INV					
タンク容量 : 2000L (有効1700L)											
付 属 品 : 制御盤、圧力タンク、スプリング防振架台、他標準付属品一式											
HCHS-1	冷温水一次ヘッダー (往)	1	型 式 : 圧力配管用炭素銅銅管 (溶融亜鉛メッキ)						R	機械置場	コンクリート基礎
形 状 : 350 φ x 4,500 L									: 建築工事		
最高使用圧力: 0.49 MPa											
タッピング : 125Ax4,250Ax3,予備250Ax1, 圧力計 20A x1, 水抜50Ax1											
			架 台 : 鋼製架台1,000H (弁芯) (溶融亜鉛メッキ)								
			付 属 品 : 圧力計、温度計、他付属品一式								
HCHS-2	冷温水二次ヘッダー (往)	1	型 式 : 圧力配管用炭素銅銅管 (溶融亜鉛メッキ)						R	機械置場	コンクリート基礎
形 状 : 350 φ x 4,500 L									: 建築工事		
最高使用圧力: 0.49 MPa											
タッピング : 125Ax4,250Ax3,予備250Ax1, 圧力計 20A x1, 水抜50Ax1											
			架 台 : 鋼製架台1,000H (弁芯) (溶融亜鉛メッキ)								
			付 属 品 : 圧力計、温度計、他付属品一式								
HCHR-2	冷温水二次ヘッダー (還)	1	型 式 : 圧力配管用炭素銅銅管 (溶融亜鉛メッキ)						R	機械置場	コンクリート基礎
形 状 : 350 φ x 3,000 L									: 建築工事		
最高使用圧力: 0.49 MPa											
タッピング : 250Ax3,予備250Ax1,圧力計 20A x1 水抜50Ax1											
			架 台 : 鋼製架台1,000H (弁芯) (溶融亜鉛メッキ)								
			付 属 品 : 圧力計、温度計、他付属品一式								

空調機器表

記 号	形 式	系統名	台 数	送風機 (SA)			送風機(RA)			電源 相－電圧 (φ－V)	起動 方式	外気量				冷温水コイル (冷却)						冷温水コイル (加熱)						加湿器		非常用 電源	設置場所	
				風量 (m3/h)	機外 静圧 (Pa)	定格 出力 電力 (kW)	風量 (m3/h)	機外 静圧 (Pa)	定格 出力 電力 (kW)			空調時 (m3/h)	外気 冷房時 (m3/h)	熱交換器		能力 (kW)	水量 (L/min)	入口空気		出口空気		能力 (kW)	水量 (L/min)	入口空気		出口空気		形 式	加湿量 (kg/h)			
														種別	定格 出力 電力 (kW)			DB (℃)	WB (℃)	DB (℃)	WB (℃)			DB (℃)	WB (℃)							
AHU-601	ユニット	6F講場	1	13,700	410	7.5	13,700	380	5.5	3-200	INV	11,800	11,800	回転型全熱交換器	0.1	144.4	413	28.6	21.9	12.8	11.9	69.1	198	15.0	9.4	29.3	15.5	水気化式	32.4	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	RF 屋上機設置き場
OHU-101	ユニット	B1・1階北西	1	8,650	470	3.7	7,650	420	3.7	3-200	INV	8,350	8,350	回転型全熱交換器	0.1	24.4	70	33.5	27.3	16.4	15.4	13.1	38	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	22.4	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	1F MR1-1
OHU-102	ユニット	B1・1階北東	1	9,650	470	3.7	8,250	420	3.7	3-200	INV	8,850	8,850	回転型全熱交換器	0.1	43.1	123	33.5	27.3	16.4	15.4	23.1	66	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	23.8	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	1F MR1-2
OHU-103	ユニット	B1・1階南東	1	10,500	470	5.5	7,500	420	3.7	3-200	INV	10,100	10,100	回転型全熱交換器	0.1	29.6	85	33.5	27.3	16.4	15.4	15.8	45	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	27.1	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	1F MR1-3
OHU-104	コンパクト	B1・1階南西	1	6,900	470	3.7	6,100	420	2.2	3-200	INV	6,900	6,900	回転型全熱交換器	0.1	30.4	87	33.5	27.3	16.4	15.4	16.3	47	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	18.5	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	1F MR1-4
OHU-201	ユニット	2階北西	1	9,550	460	5.5	8,650	420	3.7	3-200	INV	9,250	9,250	回転型全熱交換器	0.1	25.6	73	33.5	27.3	16.4	15.4	13.7	39	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	24.8	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	2F MR2-1
OHU-202	ユニット	2階北東	1	10,700	460	5.5	9,900	420	3.7	3-200	INV	10,400	10,400	回転型全熱交換器	0.1	43.9	126	33.5	27.3	16.4	15.4	23.5	67	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	27.9	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	2F MR2-2
OHU-203	ユニット	2階南東	1	9,300	460	5.5	7,100	420	3.7	3-200	INV	8,900	8,900	回転型全熱交換器	0.1	27.2	78	33.5	27.3	16.4	15.4	14.6	42	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	23.9	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	2F MR2-3
OHU-204	ユニット	2階南西	1	7,250	460	3.7	6,450	420	2.2	3-200	INV	7,250	7,250	回転型全熱交換器	0.1	25.2	72	33.5	27.3	16.4	15.4	13.5	39	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	19.5	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	2F MR2-4
OHU-301	コンパクト	3階北西	1	9,850	450	5.5	9,000	420	3.7	3-200	INV	9,850	9,850	回転型全熱交換器	0.1	30.0	86	33.5	27.3	16.4	15.4	16.1	46	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	26.4	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	3F MR3-1
OHU-302	コンパクト	3階北東	1	11,400	450	5.5	10,600	420	3.7	3-200	INV	8,900	8,900	回転型全熱交換器	0.1	42.7	122	33.5	27.3	16.4	15.4	22.9	66	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	23.9	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	3F MR3-2
OHU-303	コンパクト	3階南東	1	9,750	450	5.5	8,900	420	3.7	3-200	INV	9,750	9,750	回転型全熱交換器	0.1	29.6	85	33.5	27.3	16.4	15.4	15.8	45	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	26.2	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	3F MR3-3
OHU-304	コンパクト	3階南西	1	6,700	450	3.7	5,850	420	3.7	3-200	INV	7,650	7,650	回転型全熱交換器	0.1	20.0	57	33.5	27.3	16.4	15.4	10.7	31	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	20.5	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	3F MR3-4
OHU-401	コンパクト	4階北西	1	3,000	450	1.5	2,350	420	1.5	3-200	INV	3,000	3,000	回転型全熱交換器	0.1	10.8	31	33.5	27.3	16.4	15.4	5.8	17	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	8.1	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	4F MR4-1
OHU-402	コンパクト	4階北東	1	2,950	450	2.2	2,200	420	1.5	3-200	INV	2,950	2,950	回転型全熱交換器	0.1	22.8	65	33.5	27.3	16.4	15.4	12.2	35	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	7.9	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	4F MR4-2
OHU-403	ユニット	4階南東	1	10,300	450	5.5	9,450	420	3.7	3-200	INV	10,200	10,200	回転型全熱交換器	0.1	29.2	84	33.5	27.3	16.4	15.4	15.6	45	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	27.4	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	4F MR4-3
OHU-404	コンパクト	4階南西	1	6,500	450	3.7	5,450	420	2.2	3-200	INV	6,500	6,500	回転型全熱交換器	0.1	12.0	34	33.5	27.3	16.4	15.4	6.5	19	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	17.4	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	4F MR4-4
OHU-502	ユニット	5階北東	1	9,050	450	3.7	7,250	420	3.7	3-200	INV	8,500	8,500	回転型全熱交換器	0.1	44.3	127	33.5	27.3	16.4	15.4	23.7	68	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	22.8	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	5F MR5-2
OHU-503	コンパクト	5階南東	1	3,200	450	1.5	3,100	420	1.5	3-200	INV	3,200	3,200	回転型全熱交換器	0.1	18.4	53	33.5	27.3	16.4	15.4	9.9	28	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	8.6	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	5F MR5-3
OHU-504	コンパクト	5階南西	1	6,450	450	3.7	4,750	420	1.5	3-200	INV	6,250	6,250	回転型全熱交換器	0.1	21.6	62	33.5	27.3	16.4	15.4	11.6	33	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	16.8	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	5F MR5-4
OHU-601	コンパクト	6階北西	1	1,950	450	1.5	1,500	420	0.75	3-200	INV	1,950	1,950	回転型全熱交換器	0.1	15.2	43	33.5	27.3	16.4	15.4	8.2	24	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	5.2	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	6F MR6-1
OHU-602	コンパクト	6階北東	1	4,650	450	2.2	4,100	420	1.5	3-200	INV	4,500	4,500	回転型全熱交換器	0.1	25.6	73	33.5	27.3	16.4	15.4	13.7	39	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	12.1	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	6F MR6-2
OHU-603	コンパクト	6階南東	1	4,600	450	2.2	2,300	420	1.5	3-200	INV	4,500	4,500	回転型全熱交換器	0.1	32.8	94	33.5	27.3	16.4	15.4	17.6	50	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	12.1	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	6F MR6-3
OHU-604	コンパクト	6階南西	1	6,400	450	3.7	6,400	420	2.2	3-200	INV	6,300	6,300	回転型全熱交換器	0.1	36.0	103	33.5	27.3	16.4	15.4	19.3	55	1.9	-1.1	26.2	13.9	水気化式	16.9	プレ＋中性能 (NBS65以上)	o	6F MR6-4


注記

1. 冷水は入口温度：13℃、出口温度：8℃、温水は入口温度：49℃、出口温度：54℃とする。
2. フィルターの予備は100%とする。
3. マリンスランプ付きとする。
4. ファンタイプはプラグファンとする。
5. 電源周波数は60Hzとする。

[illegible]

注記

1. 定流量弁、フレキシブルチューブ（止弁付）× 2 付きとする。
2. フィルターは、特記なきは全て標準とする。
3. フィルターの予備は100%とする。
4. 小型電動二弁・FCUコントローラ吸込温度センサーは自動制御メーカーより支給とし、FCU本体の組込及び機内配線はFCUメーカー工事とする。


<div>石本建築事務所</div> <div>ISHIMOTO architectural & engineering firm, inc.</div> <div>ver.20190401</div>	履歴	完成図作成 (受注者名)	完成図承諾	法適合確認 構造設計一級建築士 宮久保 亮 証文付番号 第 8696 号	法適合確認 設備設計一級建築士 証文付番号 第 号	製作日	代表設計者 一級建築士 大臣登録第263367号	設計者 一級建築士 大臣登録第339306号	山口市 総務部 本庁舎整備推進室	室長	設計	設計		業務名称 山口市本庁舎改築新築機械設備工事	業務契約コード 107513-04	図面番号 MA-103	管理建築士 一級建築士
	監理技術者	監理者		本図 (仕様書) に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。	本図 (仕様書) に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。	ファイル名	山本 健一	関根 能文		図面名称 空調調設備 機器表 (3)	縮尺 A1: S= N/S A3: S= N/S	大臣登録第280701号 西 重隆					

空調機器表

[illegible]

※ 共通特記仕様

- (1) 室外機は防振架台、アクティブフィルターを付属する。
(2) 室内機はドレンアップ装置を付属する。(床置き型を除く)
(3) 室内機はリモコンを付属する。個数は備考欄参照
(4) 天井埋込ダクト形はボディサームとする。
(5) 天井埋込ダクト形はフィルターチャンパー付属とする。
(6) 室外機の能力性能消費電力はJSB8616に規定された定格条件による。APF(2015)は6.3以上の仕様とする。
(7) 天井埋込カセット型は昇降パネルとする。
(8) フィルターの予備は100%とする。

<div></div> <div>石本建築事務所</div> <div>ISHIMOTO architectural & engineering firm, inc.</div>	履歴	完成図作成 (受注者名)	完成図承諾	法適合確認 構造設計一級建築士 宮久保 充一 証交付番号 第 8696 号	法適合確認 設備設計一級建築士 証交付番号 第 号	製作日	代表設計者 一級建築士 大庭登策第263367号	設計者 一級建築士 大庭登策第339306号	山口市 総務部 本庁舎整備推進室	室長	設計	設計	業務名称 山口市新本庁舎棟新築機械設備工事	業務契約コード 107513-04	図面番号 MA-105	管理建築士 一級建築士 大庭登策第280701号 西 重隆
	日付	監理技術者	監理者	構造設計一級建築士 関根 能文 証交付番号 第 4902 号	設備設計一級建築士 関根 能文 証交付番号 第 4902 号	ファイル名	日付	山本 健一								
	ver.20190401												図面名称 空調調設備 機器表 (5)			

記 号	階 室 名		台 数	仕 様	動 力			非常電源	防振装置	備 考	
					電源 相－電圧 (φ－V)	定格 出力 電力 (kW)	起動方式				
全熱交換機											
HEX－101	B1F	管理室（夜間受付）	1	天井埋込型	100φ×	350 m3/h×180Pa	1－100	0.21	LS	○	G
HEX－102	B1F	車両管理事務所＋ 通送室	2	天井埋込型	200φ×	550 m3/h×200Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－103	B1F	清掃員控室	1	天井埋込型	200φ×	550 m3/h×180Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－104	B1F	休憩室0－1	1	天井埋込型	150φ×	300 m3/h×210Pa	1－100	0.21	LS	○	G
HEX－105	1F	会議室1－1	2	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－106	1F	中央監視室・夜間窓口	1	天井埋込型	200φ×	550 m3/h×180Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－107	1F	仮眠室（中央監視室・夜間窓口）	1	天井埋込型	150φ×	300 m3/h×180Pa	1－100	0.21	LS	○	G
HEX－108	1F	放課室	1	天井埋込型	150φ×	200 m3/h×200Pa	1－100	0.11	LS	○	G
HEX－109	1F	授乳室1－1	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	100 m3/h×200Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－201	2F	会議室2－1	1	天井埋込型	250φ×	800 m3/h×180Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－301	3F	会議室3－1	1	天井埋込型	150φ×	400 m3/h×180Pa	1－100	0.21	LS	○	G
HEX－302	3F	会議室3－2	2	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×220Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－303	3F	プロッター室	1	天井埋込型	200φ×	500 m3/h×180Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－401	4F	待合4－1	1	天井埋込型	200φ×	500 m3/h×200Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－402	4F	秘書課	2	天井埋込型	200φ×	500 m3/h×220Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－403	4F	市長室	2	天井埋込型	200φ×	500 m3/h×180Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－404	4F	副市長室－1	1	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－405	4F	副市長室－2	1	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－406	4F	応接室4－1	2	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－407	4F	応接室4－2	1	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－408	4F	庁議室	3	天井埋込型	250φ×	800 m3/h×220Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－409	4F	災害対策室	4	天井埋込型	250φ×	800 m3/h×200Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－410	4F	防災機器室	1	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×220Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－411	4F	市政記者室	2	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－412	4F	会議室4－1	1	天井埋込型	250φ×	800 m3/h×180Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－501	5F	マシン室	1	天井埋込型	150φ×	300 m3/h×250Pa	1－100	0.21	LS	○	G
HEX－502	5F	端末室	2	天井埋込型	200φ×	450 m3/h×250Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－503	5F	サーバー室	2	天井埋込型	200φ×	650 m3/h×220Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－504	5F	指令室	4	天井埋込型	250φ×	750 m3/h×220Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－505	5F	事務室	2	天井埋込型	250φ×	750 m3/h×200Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－506	5F	機械室5－1	2	天井埋込型	200φ×	700 m3/h×200Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－507	5F	会議室5－1	1	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×180Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－508	5F	会議室5－3	2	天井埋込型	250φ×	750 m3/h×280Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－509	5F	会議室5－4	2	天井埋込型	250φ×	750 m3/h×260Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－510	5F	会議室5－5	1	天井埋込型	200φ×	500 m3/h×240Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－511	5F	会議室5－6	1	天井埋込型	200φ×	600 m3/h×200Pa	1－100	0.445	LS	○	G
HEX－512	5F	職員組合室	1	天井埋込型	250φ×	800 m3/h×180Pa	1－100	0.54	LS	○	G
HEX－513	5F	休養室（和室）5－1	1	天井埋込型	200φ×	450 m3/h×180Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－514	5F	休養室（和室）5－2	1	天井埋込型	200φ×	450 m3/h×180Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－515	5F	休憩室5－1	1	天井埋込型	200φ×	450 m3/h×200Pa	1－100	0.315	LS	○	G
HEX－516	5F	仮眠室5－1	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	200 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－517	5F	仮眠室5－2	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	150 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－518	5F	仮眠室5－3	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	150 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－519	5F	仮眠室5－4	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	200 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－520	5F	仮眠室5－5	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	200 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－521	5F	仮眠室5－6	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	200 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G
HEX－522	5F	仮眠室5－7	1	天井カセット型（加湿付）	200φ×	150 m3/h×180Pa	1－100	0.23	LS	○	G

注記

- 1.電源周波数は60Hzとする。
- 2.測定機器は機器表仕様同等以上とする。
- 3.防振装置欄の記号はG：ゴム、S：スプリングを示す。
- 4.全熱交換器の熱交換効率はJIS B 8628に規定された値を示す。
- 5.ファンの定格消費電力は、JIS C 9603に規定された消費電力による。
- 6.ファンの電動機は、JIS C 4213に規定された低圧トッパンナーモータとする。
- 7.消音ボックス付送風機の騒音値測定法は、JIS B 8330による。
- 8.全熱交換器には湿度センサーを付属とする。

[illegible]

記 号		階	室 名	台 数	仕 様	動 力			非常電源	防振装置	備 考
						電源 相－電圧 (φ－V)	定格 出力 電力 (kW)	起動方式			
EF-101-1		B1F	廊下0-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-1と連動
EF-101-2		1F	WWC1-1・HWC1-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-1-1と連動
EF-101-3		1F	MWWC1-1・1-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-1と連動
EF-101-4		1F	給湯室1-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-1と連動
EF-102-1		B1F	倉庫0-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×240Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-2と連動
EF-102-2		B1F	ロビー	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×240Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-2と連動
EF-102-3		1F	書庫1-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-2と連動
EF-102-4		1F	MWC1-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 650 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-1-2と連動
EF-103-1		B1F	ワークステーション（職員課）	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 1,500 m3/h×200Pa	3-200	0.445	LS	○	S	OHU-1-3と連動
EF-103-2		B1F	MWWC 0-1・0-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 200 m3/h×210Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-3と連動
EF-103-3		B1F	給湯室0-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×210Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-3と連動
EF-103-4		B1F	本庁舎エントランス0-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 300 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-3と連動
EF-103-5		1F	WWC1-2・HWC1-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 800 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-1-3と連動
EF-103-6		1F	給湯室1-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-1-3と連動
EF-104-1		1F	MWC1-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 650 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-1-4と連動
EF-105-1		B1F	MRO-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 1,900 m3/h×210Pa	3-200	0.57	LS	○	S	
EF-105-2		B1F	MRO-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 2,000 m3/h×240Pa	3-200	0.57	LS	○	S	
EF-105-3		B1F	MRO-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 1,300 m3/h×210Pa	3-200	0.57	LS	○	S	
EF-105-4		B1F	MRO-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 500 m3/h×210Pa	3-200	0.152	LS	○	G	
EF-105-5		B1F	MRO-5	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 900 m3/h×210Pa	3-200	0.23	LS	○	G	
EF-105-6		B1F	MRO-6	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×210Pa	3-200	0.23	LS	○	G	
EF-105-7		B1F	倉庫0-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 400 m3/h×210Pa	1-100	0.159	LS	○	G	
EF-105-8		B1F	清掃用具倉庫	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 400 m3/h×210Pa	1-100	0.159	LS	○	G	
EF-105-9		B1F	倉庫0-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 350 m3/h×210Pa	1-100	0.159	LS	○	G	
EF-105-10		B1F	倉庫0-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 450 m3/h×210Pa	1-100	0.159	LS	○	G	
EF-106-1		1F	MR1-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-106-2		1F	MR1-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-106-3		1F	MR1-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-106-4		1F	MR1-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-201-1		2F	WWC2-1・HWC2-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 800 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-2-1と連動
EF-201-2		2F	給湯室2-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-2-1と連動
EF-202-1		2F	MWC2-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 650 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-2-2と連動
EF-203-1		2F	WWC2-2・HWC2-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-2-3と連動
EF-203-2		2F	書庫2-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 1,000 m3/h×220Pa	1-100	0.247	LS	○	S	OHU-2-3と連動
EF-203-3		2F	耐火倉庫	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 400 m3/h×280Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-2-3と連動
EF-204-1		2F	MWC2-2・MWWC2-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-2-4と連動
EF-204-2		2F	給湯室2-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-2-4と連動
EF-205-1		2F	MR2-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-205-2		2F	MR2-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-205-3		2F	MR2-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-205-4		2F	MR2-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-301-1		3F	WWC3-1・HWC3-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-3-1と連動
EF-301-2		3F	給湯室3-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-3-1と連動
EF-302-1		3F	MWC3-1・MWWC3-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-3-2と連動
EF-303-1		3F	WWC3-2・HWC3-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 800 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-3-3と連動
EF-303-2		3F	給湯室3-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-3-3と連動
EF-304-1		3F	MWC3-2・MWWC3-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-3-4と連動
EF-305-1		3F	MR3-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-305-2		3F	MR3-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-305-3		3F	MR3-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-305-4		3F	MR3-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	


- 注記
1. 電源周波数は60Hzとする。
2. 選定機器は機器表仕様同等以上とする。
3. 防振装置欄の記号はG：ゴム、S：スプリングを示す。
4. 全熱交換器の熱交換効率は JIS B 8628 に規定された値を示す。
5. ファンの定格消費電力は、JIS C 9603に規定された消費電力による。
6. ファンの電動機は、JIS C 4213に規定された低圧トッファンモータとする。
7. 消音ボックス付送風機の騒音値測定法は、JIS B 8330による。

記 号	階	室 名	台 数	仕 様	動 力			非常電源	防振装置	備 考
					電源 相－電圧 (φ－V)	定格 出力 電力 (kW)	起動方式			
EF-401-1	4F	WWC4-1・HWC4-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-4-1と連動
EF-401-2	4F	庁議室倉庫	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 150 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-1と連動
EF-401-3	4F	災害室倉庫	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 300 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-1と連動
EF-401-4	4F	書庫4-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 400 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-1と連動
EF-401-5	4F	書庫4-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 250 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-1と連動
EF-402-1	4F	MWC4-1・MWWC4-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-4-2と連動
EF-402-2	4F	市長エリヤWC-1・2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 400 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-2と連動
EF-402-3	4F	倉庫4-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-2と連動
EF-402-4	4F	給湯室4-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-2と連動
EF-402-5	4F	書庫4-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 500 m3/h×220Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-4-2と連動
EF-402-6	4F	洗面4-1・2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×180Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-2と連動
EF-403-1	4F	WWC4-2・HWC4-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 800 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-4-3と連動
EF-403-2	4F	給湯室4-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-3と連動
EF-404-1	4F	MWC4-2・MWWC4-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-4-4と連動
EF-404-2	4F	書庫4-5	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-4-4と連動
EF-405-1	4F	MR4-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-405-2	4F	MR4-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-405-3	4F	MR4-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-405-4	4F	MR4-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-501-1	5F	MWC5-2・WWC5-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 550 m3/h×220Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-501-2	5F	WWC5-1・HWC5-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-501-3	5F	洗濯室	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×180Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-501-4	5F	シャワー室5-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-501-5	5F	シャワー室5-2・5-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 300 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-502-1	5F	MWC5-1・MWWC5-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-502-2	5F	給湯室5-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-2と連動
EF-503-1	5F	WWC5-3・HWC5-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 800 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-5-3と連動
EF-503-2	5F	給湯室5-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×140Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-3と連動
EF-503-3	5F	シャワー室5-4・5-5	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×260Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-3と連動
EF-503-4	5F	シャワー室5-6・5-7	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×260Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-3と連動
EF-503-5	5F	書庫5-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-3と連動
EF-504-1	5F	MWC5-3・MWWC5-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-5-4と連動
EF-504-2	5F	書庫5-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 900 m3/h×260Pa	1-100	0.348	LS	○	G	OHU-5-4と連動
EF-504-3	5F	書庫5-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 250 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-5-4と連動
EF-505-1	5F	MR5-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-505-2	5F	MR5-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-505-3	5F	MR5-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-505-4	5F	MR5-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-601-1	6F	WWC6-1・HWC6-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 800 m3/h×200Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-6-1と連動
EF-601-2	6F	給湯室6-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-1と連動
EF-601-3	6F	書庫6-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 150 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-1と連動
EF-601-4	6F	書庫6-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 150 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-1と連動
EF-601-5	6F	書庫6-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 150 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-1と連動
EF-602-1	6F	MWC6-1・MWWC6-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-6-2と連動
EF-602-2	6F	給湯室6-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-2と連動
EF-602-3	6F	書庫6-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×200Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-2と連動
EF-603-1	6F	WWC6-2・HWC6-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 850 m3/h×200Pa	1-100	0.348	LS	○	G	OHU-6-3と連動
EF-603-2	6F	倉庫6-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-3と連動
EF-603-3	6F	倉庫6-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 200 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-3と連動
EF-603-4	6F	書庫6-5	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 1,900 m3/h×220Pa	3-200	0.57	LS	○	S	OHU-6-3と連動
EF-604-1	6F	MWC6-2・MWWC6-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 700 m3/h×180Pa	1-100	0.202	LS	○	G	OHU-6-4と連動
EF-604-2	6F	書庫6-6	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 100 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-4と連動
EF-604-3	6F	書庫6-7	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 150 m3/h×220Pa	1-100	0.125	LS	○	G	OHU-6-4と連動
EF-605-1	6F	MR6-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 650 m3/h×200Pa	3-200	0.152	LS	○	G	
EF-605-2	6F	MR6-2	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 650 m3/h×200Pa	3-200	0.152	LS	○	G	
EF-605-3	6F	MR6-3	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-605-4	6F	MR6-4	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/2 x 750 m3/h×200Pa	3-200	0.187	LS	○	G	
EF-701-1	7F	機械室R-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 550 m3/h×200Pa	3-200	0.152	LS	○	G	
EF-701-2	7F	無線機械室	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 700 m3/h×180Pa	3-200	0.152	LS	○	G	
EF-701-3	7F	EVホリルR-1	1	ストレートシロッコファン（消音型） #1 1/4 x 250 m3/h×200Pa	1-100	0.088	LS	○	G	
SMF-1	RF	庁舎系統	1	片吸込シロッコファン（兵庫県・屋外仕様） #6 x 27,000 m3/h×990Pa	3-200	15.0	Y-Δ	○	S	

記 号	設置場所			仕 様	動 力			備 考
	階	室 名	台 数		電源 相－電圧 (φ－V)	定格 出力 電力 (kW)	起動方式	
		OHU－101系統		電子式 風量センサー付 消音型				
CAV－101－S1	B1F	廊下0－1	1	風量：0 － 100 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－101－S2	1F	更衣・休憩室1－1	1	風量：0 － 1,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－101－S3	1F	相談室1－1	1	風量：0 － 100 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－101－S4	1F	作業室1－1	1	風量：0 － 550 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－101－S1	1F	執務室1－1	2	風量：0 － 300～1,000 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－101－S2	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 680～2,250 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－101－S3	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 770～2,550 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－101－R1	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 320～1,050 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－101－R2	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 740～2,450 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－101－R3	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 540～1,800 m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－102系統						
CAV－102－S1	1F	書庫1－1	1	風量：0 － 100 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－102－S2	1F	健康福祉部長室	1	風量：0 － 450 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－102－S3	B1F	ロビー	1	風量：0 － 400 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－102－S1	1F	執務室1－2	2	風量：0 － 650～2,150 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－102－S2	1F	執務室1－2	1	風量：0 － 690～2,300 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－102－S3	1F	待合1－1	1	風量：0 － 630～2,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－102－R1	1F	執務室1－2	1	風量：0 － 780～2,600 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－102－R2	1F	執務室1－2	1	風量：0 － 900～2,400 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－102－R3	1F	待合1－1	1	風量：0 － 630～2,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－103系統						
CAV－103－S1	B1F	ワークステーション（職員課）	1	風量：0 － 2,200 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－103－S2	1F	更衣・休憩室1－2	1	風量：0 － 1,200 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－103－S3	1F	相談室1－10	1	風量：0 － 150 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－103－S4	1F	相談室1－11	1	風量：0 － 150 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－103－S1	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 420～1,400 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－103－S2	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 540～1,800 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－103－S3	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 450～1,500 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－103－S4	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 630～2,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－103－R1	1F	執務室1－1	1	風量：0 － 510～1,700 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－103－R2	1F	執務室1－1	2	風量：0 － 650～2,150 m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－104系統						
CAV－104－S1	1F	相談室1－12	1	風量：0 － 200 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－104－S2	1F	子ども未来部長室	1	風量：0 － 450 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－104－S3	1F	電話交換室	1	風量：0 － 550 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－104－S1	1F	待合1－1	1	風量：0 － 630～2,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－104－S2	1F	執務室1－3	1	風量：0 － 630～2,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－104－S3	1F	執務室1－3	1	風量：0 － 450～1,500 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－104－R1	1F	待合1－1	1	風量：0 － 630～2,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－104－R2	1F	執務室1－3	1	風量：0 － 540～1,800 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－104－R3	1F	執務室1－3	1	風量：0 － 300～1,000 m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－201系統						
CAV－201－S1	2F	更衣・休憩室2－1	1	風量：0 － 1,100 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－201－S2	2F	作業室2－1	1	風量：0 － 550 m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－201－S3	2F	認定審査会会議室2－1	1	風量：0 － 300 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－201－S1	2F	待合1－1	1	風量：0 － 300～1,000 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－201－S2	2F	執務室1－3	3	風量：0 － 660～2,200 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－201－R1	2F	執務室1－3	1	風量：0 － 300～1,000 m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－201－R2	2F	待合1－1	3	風量：0 － 570～1,900 m3/h	1－24	40mA	中央	

注記

1. 電源供給、手元SWおよびSW・CAV・VAV間の配管配線は自動制御設備とする。
2. 全閉機構付とする。
3. CAV・VAVコントローラーは自動制御メーカーから支給し、本体への組込及び初期風量設定はCAV・VAVメーカー工事とする。
4. 付属品、遠隔設定器、標準付属品一式
5. 電子式・風量センサー付、消音型とする。

<div>石本建築事務所</div> <div>ISHIMOTO architectural & engineering firm, inc.</div>	履歴	完成図作成 (受注者名)	完成図承認	法適合確認欄 構造設計一級建築士 宮久保 亮 証交付番号 第 8696 号 本図(仕様書)に記載された事項は、構造関係規定に適合することを確認した。	法適合確認欄 設備設計一級建築士 関根 能文 証交付番号 第 4902 号 本図(仕様書)に記載された事項は、設備関係規定に適合することを確認した。	製作日	代表設計者 一級建築士 大臣登録第263367号 山本 健一	設計者 一級建築士 大臣登録第339306号 関根 能文 担当 山崎 竜士 兵藤 祥	山口市 総務部 本庁舎整備推進室	室長	設計	設計	業務名称 山口市新本庁舎補新築機械設備工事	業務契約コード 107513-04	図面番号 MA-111	管理建築士 一級建築士 大臣登録第280701号 西 重隆
	日付	日付	日付	日付	日付	ファイル名	日付	日付					図面名称 空調調設備 機器表 (11)	縮尺 A1: S = N/S A3: S = N/S		

記 号	設置場所			仕 様	動 力			備 考
	階	室 名	台 数		電源 相-電圧 (φ-V)	定格 出力 電力 (kW)	起動方式	
		OHU-303系統		電子式 風量センサー付 消音型				
CAV-303-S1	3F	環境部長室	1	風量：0 - 450 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-303-S2	3F	更衣・休憩室3-2	1	風量：0 - 1,100 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-303-S3	3F	相談室3-3	1	風量：0 - 200 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-303-S1	3F	執務室3-1	1	風量：0 - 240~800 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-303-S2	3F	執務室3-1	3	風量：0 - 720~2,400 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-303-R1	3F	執務室3-1	1	風量：0 - 270~900 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-303-R2	3F	執務室3-1	3	風量：0 - 630~2,100 m3/h	1-24	40mA	中央	
		OHU-304系統						
CAV-304-S1	3F	交流創造部長室	1	風量：0 - 500 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-304-S2	3F	相談室3-4	1	風量：0 - 200 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-304-S1	3F	執務室3-3	2	風量：0 - 750~2,500 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-304-S2	3F	執務室3-3	1	風量：0 - 300~1,000 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-304-R1	3F	執務室3-3	1	風量：0 - 600~2,000 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-304-R2	3F	執務室3-3	2	風量：0 - 480~1,600 m3/h	1-24	40mA	中央	
		OHU-401系統						
CAV-401-S1	4F	書庫4-1	1	風量：0 - 400 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-401-S2	4F	書庫4-2	1	風量：0 - 250 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-401-S3	4F	総務部長室	1	風量：0 - 450 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-401-S1	4F	執務室4-1	1	風量：0 - 570~1,900 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-401-R1	4F	執務室4-1	1	風量：0 - 570~1,900 m3/h	1-24	40mA	中央	
		OHU-402系統						
CAV-402-S1	4F	書庫4-1	1	風量：0 - 500 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-402-S2	4F	会議室4-2	1	風量：0 - 650 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-402-S1	4F	待合4-2	1	風量：0 - 540~1,800 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-402-R1	4F	待合4-2	1	風量：0 - 480~1,600 m3/h	1-24	40mA	中央	
		OHU-403系統						
CAV-403-S1	4F	相談室4-1	1	風量：0 - 500 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-403-S2	4F	会議室4-4	1	風量：0 - 550 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-403-S3	4F	電子入札室-1	1	風量：0 - 200 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-403-S4	4F	電子入札室-2	1	風量：0 - 200 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-403-S5	4F	更衣・休憩室4-1	1	風量：0 - 1,100 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-403-S6	4F	書庫4-7	1	風量：0 - 200 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-403-S1	4F	執務室4-1	1	風量：0 - 270~900 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-403-S2	4F	執務室4-1	2	風量：0 - 780~2,600 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-403-S3	4F	執務室4-1	1	風量：0 - 660~1,400 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-403-R1	4F	執務室4-1	1	風量：0 - 180~600 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-403-R2	4F	執務室4-1	1	風量：0 - 780~2,600 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-403-R3	4F	執務室4-1	2	風量：0 - 530~1,750 m3/h	1-24	40mA	中央	
		OHU-404系統						
CAV-404-S1	4F	書庫4-8	1	風量：0 - 200 m3/h	1-24	40mA	中央	
CAV-404-S2	4F	総合対策部長室	1	風量：0 - 500 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-404-S1	4F	執務室4-2	1	風量：0 - 540~1,800 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-404-S2	4F	執務室4-2	2	風量：0 - 600~2,000 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-404-R1	4F	執務室4-2	2	風量：0 - 600~2,000 m3/h	1-24	40mA	中央	
VAV-404-R2	4F	執務室4-2	1	風量：0 - 300~1,000 m3/h	1-24	40mA	中央	

注記

1. 電源供給、手元SWおよびSW・CAV・VAV間の配管配線は自動制御設備とする。
2. 全閉機構付とする。
3. CAV・VAVコントローラーは自動制御メーカーから支給し、本体への組込及び初期風量設定はCAV・VAVメーカー工事とする。
4. 付属品、遠隔設定器、標準付属品一式
5. 電子式・風量センサー付、消音型とする。

記 号	設置場所		台 数	仕 様	動 力			備 考
	階	室 名			電源 相－電圧 (φ－V)	定格 出力 電力 (kW)	起動方式	
		OHU－502系統						
CAV－502－S1	5F	仮眠室前室5－1	1	風量：0　－　350　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－502－S2	5F	仮眠室前室5－2	1	風量：0　－　550　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－502－S3	5F	更衣室5－3	1	風量：0　－　200　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－502－S4	5F	更衣室5－4	1	風量：0　－　500　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－502－S5	5F	会議室5－2	1	風量：0　－　400　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－502－S6	5F	消防長室	1	風量：0　－　450　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－502－S1	5F	消防本部	1	風量：0　－　270～900　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－502－S2	5F	消防本部	3	風量：0　－　480～1,600　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－502－S3	5F	待合5－1	1	風量：0　－　270～900　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－502－R1	5F	待合5－1	2	風量：0　－　480～1,600　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－502－R2	5F	待合5－1	1	風量：0　－　750～2,500　m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－503系統						
CAV－503－S1	5F	監査事務局	1	風量：0　－　800　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－503－S2	5F	監査局長室	1	風量：0　－　500　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－503－S3	5F	代表監査委員室	1	風量：0　－　500　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－503－S4	5F	予備室	1	風量：0　－　400　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－503－S5	5F	印刷室	1	風量：0　－　900　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－503－S6	5F	書庫5－2	1	風量：0　－　100　m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－504系統						
CAV－504－S1	5F	書庫5－3	1	風量：0　－　250　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－504－S2	5F	書庫5－1	1	風量：0　－　900　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－504－S3	5F	選挙管理局長室	1	風量：0　－　450　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－504－S1	5F	執務室5－1	1	風量：0　－　630～2,100　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－504－S2	5F	執務室5－1	1	風量：0　－　600～2,000　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－504－S3	5F	待合5－2	1	風量：0　－　230～750　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－504－R1	5F	執務室5－1	1	風量：0　－　690～2,300　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－504－R2	5F	執務室5－1	1	風量：0　－　600～2,000　m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－601系統						
CAV－601－S1	6F	執行部控室（会議室）	1	風量：0　－　600　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－601－S2	6F	EVホ－ル	1	風量：0　－　150　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－601－S3	6F	議会ロビ－	1	風量：0　－　450　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－601－S4	6F	会議室6－1	1	風量：0　－　750　m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－602系統						
CAV－602－S1	6F	調整室	1	風量：0　－　450　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－602－S2	6F	局長室	1	風量：0　－　450　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－602－S3	6F	図書室	1	風量：0　－　700　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－602－S1	6F	議会事務局	1	風量：0　－　420～1,400　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－602－S2	6F	市民ロビ－	1	風量：0　－　480～1,600　m3/h	1－24	40mA	中央	
VAV－602－R1	6F	議会事務局	1	風量：0　－　350～1,150　m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－603系統						
CAV－603－S1	6F	倉庫6－1	1	風量：0　－　450　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－603－S2	6F	委員会室6－1	1	風量：0　－　2,300　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－603－S3	6F	書庫6－5	1	風量：0　－　1,900　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－603－S4	6F	倉庫6－2	1	風量：0　－　200　m3/h	1－24	40mA	中央	
		OHU－604系統						
CAV－604－S1	6F	委員会室6－2	1	風量：0　－　2,300　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－604－S2	6F	会議室6－3	1	風量：0　－　1,800　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－604－S3	6F	会議室6－3	1	風量：0　－　1,000　m3/h	1－24	40mA	中央	
CAV－604－S4	6F	会議室6－4	1	風量：0　－　1,300　m3/h	1－24	40mA	中央	

[illegible]

制気口リスト

吹出口・吸込口リスト																	
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考							
				型番	風量	個数	合計風量										
B1	MRO-1	SF-105-1	OA	VHS	450 x 450	950	2	1,900	650 x 650 x 500 H	GW25t	フィルター付						
	MRO-1	EF-105-1	EA	HS	450 x 450	950	2	1,900	650 x 650 x 500 H								
	MRO-2	SF-105-2	OA	VHS	450 x 450	1,000	2	2,000	650 x 650 x 500 H	GW25t	フィルター付						
	MRO-2	EF-105-2	EA	HS	450 x 450	1,000	2	2,000	650 x 650 x 500 H								
	廊下0-1	OHU-101	SOA	VHS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H	GW25t							
	廊下0-1	EF-101-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	車両管理事務所	HEX-102	SA	VHS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	車両管理事務所	HEX-102	RA	HS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	倉庫0-1	SF-105-7	OA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 400 H	GW25t	フィルター付						
	倉庫0-1	EF-105-7	EA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 400 H								
	清掃用具倉庫	SF-105-9	OA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 400 H	GW25t	フィルター付						
	清掃用具倉庫	EF-105-9	EA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 400 H								
	清掃員控室	HEX-103	SA	VHS	350 x 350	550	1	550	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	清掃員控室	HEX-103	RA	HS	350 x 350	550	1	550	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	MRO-3	SF-105-3	OA	VHS	350 x 350	650	2	1,300	550 x 550 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MRO-3	EF-105-3	EA	HS	350 x 350	650	2	1,300	550 x 550 x 450 H								
	倉庫0-2	EF-102-1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H								
	ロビー	EF-102-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H								
	MRO-4	SF-105-4	OA	VHS	300 x 300	500	1	500	500 x 500 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MRO-4	EF-105-4	EA	HS	300 x 300	500	1	500	500 x 500 x 450 H								
	倉庫0-3	EF-105-9	EA	HS	250 x 250	350	1	350	450 x 450 x 400 H								
	MRO-6	SF-105-6	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MRO-6	EF-105-6	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	仮眠室	HEX-101	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	管理室（夜間受付）	HEX-101	SA	VHS	300 x 300	350	1	350	500 x 500 x 400 H	GW25t							
	管理室（夜間受付）	HEX-101	RA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t							
	エントランス0-1	FCU-2-CID-4	SA	BL-T	2,000L	570	1	570	2,200 x 300 x 400 H	GW25t							
	エントランス0-1	FCU-2-CID-4	RA	CL-3	2,000L	570	1	570	2,200 x 300 x 400 H	GW25t							
	エントランス0-1	EF-103-4	SA	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	エントランス0-1	－	PASS	VHS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H								
	ワークステーション（職員課）	OHU-103	SOA	VHS	350 x 350	550	4	2,200	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	ワークステーション（職員課）	EF-103-1	EA	HS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H								
	ワークステーション（職員課）	－	PASS	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	MRO-5	SF-105-5	OA	VHS	400 x 400	900	1	900	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MRO-5	EF-105-5	EA	HS	400 x 400	900	1	900	600 x 600 x 450 H								
	休憩室0-1	HEX-104	SA	VHS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	休憩室0-1	HEX-104	RA	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	給湯室0-1	EF-103-3	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H								
	MWWC0-1	EF-103-2	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	MWWC0-2	EF-103-2	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	更衣・休憩室1-1	OHU-101	SOA	VHS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	更衣・休憩室1-1	OHU-101	RA	HS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	給湯1-1	EF-101-4	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H								
	MR1-1	SF-106-1	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR1-1	EF-106-1	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	相談室1-1	OHU-101	SOA	VHS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H	GW25t							
	相談室1-1	OHU-101	RA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H	GW25t							
	MWWC1-1	EF-101-3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	MWWC1-2	EF-101-3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	HWC1-1	EF-101-2	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H								
	WC1-1	EF-101-2	EA	HS	200 x 200	150	4	600	400 x 400 x 350 H								
	作業室	OHU-101	SOA	BL-T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	作業室	OHU-101	RA	CL-3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	作業室	FCU-2-CID-8	SA	BL-T	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	作業室	FCU-2-CID-8	RA	CL-3	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	相談室1-2	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室1-3	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室1-4	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室1-5	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	執務室-1-1	OHU-101	SOA	BL-T	1,200L	500	4	2,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室-1-1	OHU-101	SOA	BL-T	1,200L	425	6	2,550	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室-1-1	OHU-101	SOA	BL-T	1,200L	450	5	2,250	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室-1-1	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	300	6	1,800	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室-1-1	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	350	7	2,450	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室-1-1	OHU-101	RA	CL-3	1,200L	525	2	1,050	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							

吹出口・吸込口リスト											
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考	
				型番	風量	個数	合計風量				
1	執務室－1－1	OHU－103	SOA	BL－T	1,200L	250	6	1,500	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室－1－1	OHU－103	SOA	BL－T	1,200L	350	4	1,400	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室－1－1	OHU－103	SOA	BL－T	1,200L	450	4	1,800	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室－1－1	OHU－103	SOA	BL－T	1,200L	525	4	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室－1－1	OHU－103	RA	CL－3	1,200L	425	4	1,700	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室－1－1	OHU－103	RA	CL－3	1,200L	430	10	4,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室－1－1	FCU－CID－2	SA	BL－T	1,200L	140	12	1,680	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室－1－1	FCU－CID－2	RA	CL－3	1,200L	140	12	1,680	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	更衣・休憩室1－2	OHU－103	SOA	VHS	350 x 350	600	2	1,200	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	更衣・休憩室1－2	OHU－103	RA	HS	350 x 350	600	2	1,200	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	給湯1－2	EF－103－6	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H		
	MR1－3	SF－106－3	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付
	MR1－3	EF－106－3	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H		
	相談室1－10	OHU－103	SOA	VHS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t	
	相談室1－10	OHU－103	RA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t	
	相談室1－11	OHU－103	SOA	VHS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t	
	相談室1－11	OHU－103	RA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t	
	HWC1－2	EF－103－5	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H		
	WWC1－2	EF－103－5	EA	HS	200 x 200	200	3	600	400 x 400 x 400 H		
	中央監視室	HEX－107	SA	VHS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	中央監視室	HEX－107	RA	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	仮眠室（和室）	HEX－106	SA	VHS	350 x 350	550	1	550	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	仮眠室（和室）	HEX－106	RA	HS	350 x 350	550	1	550	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	MR1－2	SF－106－2	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付
	MR1－2	EF－106－2	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H		
	教護室	HEX－108	SA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t	
	教護室	HEX－108	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t	
	書庫1－1	OHU－102	SOA	VHS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H	GW25t	
	書庫1－1	EF－102－3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	MWC1－1	EF－102－4	EA	HS	200 x 200	130	5	650	400 x 400 x 350 H		
	健康福祉部長室	OHU－102	SOA	BL－T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	健康福祉部長室	OHU－102	RA	CL－3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	健康福祉部長室	FCU－2－CID－6	SA	BL－T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	健康福祉部長室	FCU－2－CID－6	RA	CL－3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	相談室1－6	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t	
	相談室1－7	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t	
	相談室1－8	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t	
	相談室1－9	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t	
	執務室1－2	OHU－102	SOA	BL－T	1,200L	420	2	840	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室1－2	OHU－102	SOA	BL－T	1,200L	430	10	4,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室1－2	OHU－102	SOA	BL－T	1,200L	770	3	2,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室1－2	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	480	5	2,400	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室1－2	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	650	4	2,600	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室1－2	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	525	1	525	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室1－2	FCU－CID－2	SA	BL－T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
執務室1－2	FCU－CID－2	RA	CL－3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t		
待合1－1	OHU－102	SOA	BL－T	1,200L	420	3	1,260	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
待合1－1	OHU－102	RA	CL－3	1,200L	525	3	1,575	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
待合1－1	OHU－104	SOA	BL－T	1,200L	525	4	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
待合1－1	OHU－104	RA	CL－3	1,200L	525	4	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
待合1－1	FCU－CID－2	SA	BL－T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
待合1－1	FCU－CID－2	RA	CL－3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t		
執務室1－3	OHU－104	SOA	BL－T	1,200L	420	5	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
執務室1－3	OHU－104	SOA	BL－T	1,200L	500	3	1,500	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
執務室1－3	OHU－104	RA	CL－3	1,200L	300	6	1,800	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
執務室1－3	OHU－104	RA	CL－3	1,200L	500	6	1,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
執務室1－3	FCU－CID－2	SA	BL－T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t		
執務室1－3	FCU－CID－2	RA	CL－3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t		
電話交換室	OHU－104	SOA	VHS	350 x 350	550	1	550	550 x 550 x 450 H	GW25t		
電話交換室	OHU－104	RA	HS	350 x 350	550	1	550	550 x 550 x 450 H	GW25t		
相談室1－12	OHU－104	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t		
相談室1－12	OHU－104	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t		
会議室1－1	HEX－105	SA	VHS	250 x 250	300	4	1,200	450 x 450 x 400 H	GW25t		
会議室1－1	HEX－105	RA	HS	250 x 250	300	4	1,200	450 x 450 x 400 H	GW25t		
MR1－4	SF－106－4	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付	
MR1－4	EF－106－4	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H			
MWC1－2	EF－104－1	EA	HS	200 x 200	130	5	650	400 x 400 x 350 H			

制気口リスト

吹出口・吸込口リスト																	
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考							
				型番	風量	個数	合計風量										
2	更衣・休憩室2-1	OHU-201	SOA	VHS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	更衣・休憩室2-1	OHU-201	RA	HS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	給湯2-1	EF-201-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H								
	MR2-1	SF-205-1	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR2-1	EF-205-1	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	会議室2-1	OHU-201	SOA	VHS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	会議室2-1	OHU-201	RA	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	HWC2-1	EF-201-1	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H								
	WWC2-1	EF-201-1	EA	HS	200 x 200	150	4	600	400 x 400 x 350 H								
	作業室2-1	OHU-201	SOA	BL-T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	作業室2-1	OHU-201	RA	CL-3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	作業室2-1	FCU-2-CID-8	SA	BL-T	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	作業室2-1	FCU-2-CID-8	RA	CL-3	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	相談室2-1	OHU-201	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室2-2	OHU-201	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-201	SOA	BL-T	1,200L	500	2	1,000	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-201	SOA	BL-T	1,200L	440	5	2,200	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-201	SOA	BL-T	1,200L	550	8	4,400	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-201	RA	CL-3	1,200L	500	2	1,000	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-201	RA	CL-3	1,200L	380	5	1,900	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-201	RA	CL-3	1,200L	475	8	3,800	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-203	SOA	BL-T	1,200L	650	2	1,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-203	SOA	BL-T	1,200L	525	12	6,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-203	RA	CL-3	1,200L	500	4	2,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	OHU-203	RA	CL-3	1,200L	420	10	4,200	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	10	1,400	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-1	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	10	1,400	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	耐火書庫	OHU-203	SOA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H	GW25t							
	耐火書庫	EF-203-3	EA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H								
	相談室2-5	OHU-203	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室2-6	OHU-203	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室2-7	OHU-203	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室2-8	OHU-203	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室2-9	OHU-203	SOA	VHS	200 x 200	300	1	300	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	相談室2-9	OHU-203	RA	HS	200 x 200	300	1	300	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	書庫2-1	OHU-203	SOA	VHS	350 x 350	500	2	1,000	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	書庫2-1	EF-203-2	EA	HS	350 x 350	500	2	1,000	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	MR2-3	SF-205-3	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR2-3	EF-205-3	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	HWC2-2	EF-203-1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H								
	WWC2-2	EF-203-1	EA	HS	200 x 200	200	3	600	400 x 400 x 400 H								
	会議室2-1	HEX-201	SA	VHS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t							
	会議室2-1	HEX-201	RA	HS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t							
	会議室2-2	OHU-202	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	会議室2-2	OHU-202	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	MR2-2	SF-205-2	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR2-2	EF-205-2	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	MWC2-1	EF-203-1	EA	HS	200 x 200	130	5	650	400 x 400 x 350 H								
	教育長室	OHU-202	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育長室	OHU-202	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育部長室	OHU-202	SOA	BL-T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育部長室	OHU-202	RA	CL-3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育部長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	教育部長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	相談室2-3	OHU-202	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	相談室2-4	OHU-202	RA	CL-3	1,200L	150	1	150	1,400 x 300 x 350 H	GW25t							
	執務室2-2	OHU-202	SOA	BL-T	1,200L	400	5	2,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	OHU-202	SOA	BL-T	1,200L	425	8	3,400	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	OHU-202	SOA	BL-T	1,200L	800	2	1,600	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	OHU-202	RA	CL-3	1,200L	600	3	1,800	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	OHU-202	RA	CL-3	1,200L	575	4	2,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	OHU-202	RA	CL-3	1,200L	600	3	1,800	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室2-2	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							

吹出口・吸込口リスト				
------------	--	--	--	--

制気口リスト

吹出口・吸込口リスト																	
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考							
				型番	風量	個数	合計風量										
3	環境部長室	OHU-303	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	環境部長室	OHU-303	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	環境部長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	環境部長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	更衣・休憩室3-2	OHU-303	SOA	VHS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	更衣・休憩室3-2	OHU-303	RA	HS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	給湯3-2	EF-303-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H								
	相談室3-3	OHU-303	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	相談室3-3	OHU-303	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	MR3-3	SF-305-3	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR3-3	EF-305-3	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	HWC3-2	EF-303-1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H								
	WWC3-2	EF-303-1	EA	HS	200 x 200	200	3	600	400 x 400 x 400 H								
	会議室3-1	HEX-301	SA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H	GW25t							
	会議室3-1	HEX-301	RA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H	GW25t							
	プロッター室	HEX-303	SA	VHS	350 x 350	400	1	500	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	プロッター室	HEX-303	RA	HS	350 x 350	400	1	500	550 x 550 x 450 H	GW25t							
	MR3-2	SF-305-2	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR3-2	EF-305-2	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	MWWC3-1	EF-302-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	MWC3-1	EF-302-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 H								
	参与室	OHU-302	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	参与室	OHU-302	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	参与室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	参与室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	経済産業部長室	OHU-302	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	経済産業部長室	OHU-302	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	経済産業部長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	経済産業部長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-2	OHU-302	SOA	BL-T	1,200L	570	3	1,700	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室3-2	OHU-302	SOA	BL-T	1,200L	550	10	5,500	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-2	OHU-302	RA	CL-3	1,200L	220	5	1,100	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室3-2	OHU-302	RA	CL-3	1,200L	500	5	2,500	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室3-2	OHU-302	RA	CL-3	1,200L	820	3	2,450	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-2	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-2	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	待合3-1	OHU-302	SOA	BL-T	1,200L	420	5	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	待合3-1	OHU-302	RA	CL-3	1,200L	700	3	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	待合3-1	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	待合3-1	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	農林水産部長室	OHU-302	SOA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農林水産部長室	OHU-302	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農林水産部長室	FCU-2-CID-8	SA	BL-T	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農林水産部長室	FCU-2-CID-8	RA	CL-3	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農業委員会局長室	OHU-302	SOA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農業委員会局長室	OHU-302	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農業委員会局長室	FCU-2-CID-8	SA	BL-T	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	農業委員会局長室	FCU-2-CID-8	RA	CL-3	1,500L	605	2	1,210	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-3	OHU-304	SOA	BL-T	1,200L	500	2	1,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-3	OHU-304	SOA	BL-T	1,200L	625	8	5,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-3	OHU-304	RA	CL-3	1,200L	400	4	1,600	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	執務室3-3	OHU-304	RA	CL-3	1,200L	500	8	4,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-3	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 H	GW25t							
	執務室3-3	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 H	GW25t							
	交流創造部長室	OHU-304	SOA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	交流創造部長室	OHU-304	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	交流創造部長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	交流創造部長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t							
	会議室3-2	HEX-302	SA	VHS	250 x 250	300	4	1,200	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	会議室3-2	HEX-302	RA	HS	250 x 250	300	4	1,200	450 x 450 x 400 H	GW25t							
	相談室3-4	OHU-304	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	相談室3-4	OHU-304	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t							
	MR3-4	SF-305-4	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付						
	MR3-4	EF-305-4	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H								
	MWWC3-2	EF-304-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H								
	MWC3-2	EF-304-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 H								

吹出口・吸込口リスト											
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ		内貼り	備 考
				型番	風量	個数	合計風量	(W x L x H)			
4	会議室4-1	HEX-412	SA	VHS	300 x 300	400	2	800	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	会議室4-1	HEX-412	RA	HS	300 x 300	400	2	800	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	MR4-1	SF-405-1	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付
	MR4-1	EF-405-1	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H		
	書庫4-1	OHU-401	SOA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	書庫4-1	EF-401-4	EA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H		
	書庫4-2	OHU-401	SOA	VHS	250 x 250	250	1	250	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	書庫4-2	EF-401-5	EA	HS	250 x 250	250	1	250	450 x 450 x 400 H		
	HWC4-1	EF-401-1	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H		
	WWC4-1	EF-401-1	EA	HS	200 x 200	200	3	600	400 x 400 x 400 H		
	庁議室	HEX-408	SA	BL-T	2,000L	800	3	2,400	2,200 x 300 x 500 H	GW25t	
	庁議室	HEX-408	RA	CL-3	2,000L	800	3	2,400	2,200 x 300 x 500 H	GW25t	
	庁議室	GHP-403-1	SA	BL-T	2,000L	1,170	4	4,680	2,200 x 300 x 500 H	GW25t	
	庁議室	GHP-403-1	RA	CL-3	2,000L	1,170	4	4,680	2,200 x 300 x 500 H	GW25t	
	災害対策室	HEX-409	SA	VHS	300 x 300	400	8	3,200	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	災害対策室	HEX-409	RA	HS	300 x 300	400	8	3,200	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	災害対策室倉庫	EF-401-3	EA	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H		
	防災機器室	HEX-410	SA	VHS	350 x 350	600	1	600	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	防災機器室	HEX-410	RA	HS	350 x 350	600	1	600	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	廊下4-2	—	PASS	VHS	350 x 350	600	1	600	550 x 550 x 450 H		
	総務部長室	OHU-401	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	総務部長室	OHU-401	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	総務部長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	総務部長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-401	SOA	BL-T	1,200L	380	5	1,900	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-401	RA	CL-3	1,200L	380	5	1,900	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-403	SOA	BL-T	1,200L	280	5	1,400	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-403	SOA	BL-T	1,200L	300	3	900	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-403	SOA	BL-T	1,200L	520	10	5,200	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-403	RA	CL-3	1,200L	200	3	600	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-403	RA	CL-3	1,200L	350	10	3,500	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	執務室4-1	OHU-403	RA	CL-3	1,200L	520	5	2,600	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室4-1	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	6	840	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室4-1	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	6	840	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	相談室4-1	OHU-403	SOA	BL-T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	相談室4-1	OHU-403	RA	CL-3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	相談室4-1	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	相談室4-1	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	会議室4-3	OHU-403	SOA	BL-T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	会議室4-3	OHU-403	RA	CL-3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	会議室4-3	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	会議室4-3	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	電子入札室-1	OHU-403	SOA	BL-T	1,000L	200	1	200	1,200 x 300 x 400 H	GW25t	
	電子入札室-1	OHU-403	RA	CL-3	1,000L	200	1	200	1,200 x 300 x 400 H	GW25t	
	電子入札室-1	FCU-2-CID-2	SA	BL-T	1,000L	280	1	280	1,200 x 300 x 400 H	GW25t	
	電子入札室-1	FCU-2-CID-2	RA	CL-3	1,000L	280	1	280	1,200 x 300 x 400 H	GW25t	
	電子入札室-2	OHU-403	SOA	BL-T	1,000L	200	1	200	1,200 x 300 x 400 H	GW25t	
電子入札室-2	OHU-403	RA	CL-3	1,000L	200	1	200	1,200 x 300 x 400 H	GW25t		
電子入札室-2	FCU-2-CID-2	SA	BL-T	1,000L	280	1	280	1,200 x 300 x 400 H	GW25t		
電子入札室-2	FCU-2-CID-2	RA	CL-3	1,000L	280	1	280	1,200 x 300 x 400 H	GW25t		
更衣・休憩室4-1	OHU-403	SOA	VHS	350 x 350	500	2	1,000	550 x 550 x 450 H	GW25t		
更衣・休憩室4-1	OHU-403	RA	HS	350 x 350	550	2	1,100	550 x 550 x 450 H	GW25t		
給湯	EF-403-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H			
書庫4-4	OHU-403	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t		
書庫4-4	OHU-403	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H			
MR4-3	SF-405-3	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付	
MR4-3	EF-405-3	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H			
HWC4-2	EF-403-1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H			
WWC4-2	EF-403-1	EA	HS	200 x 200	200	3	600	400 x 400 x 400 H			
副市長室-2	HEX-405	SA	BL-T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
副市長室-2	HEX-405	RA	CL-3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
副市長室-2	GHP-402-2	SA	BL-T	1,500L	960	2	1,920	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
副市長室-2	GHP-402-2	RA	CL-3	1,500L	960	2	1,920	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		

制気口リスト

吹出口・吸込口リスト											
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口					BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考
				型番	風量	個数	合計風量				
4	MR4-2	EF-405-2	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 ^H	GW25t	フィルター付
	MR4-2	EF-405-2	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 ^H		
	市長WC-1	EF-402-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 ^H		
	市長WC-2	EF-402-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 ^H		
	MWWC4-1	EF-402-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 ^H		
	MWC4-1	EF-402-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 ^H		
	応接室4-2	HEX-407	SA	BL-T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	応接室4-2	HEX-407	RA	CL-3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	応接室4-2	GHP-402-4	SA	BL-T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 ^H	GW25t	
	応接室4-2	GHP-402-4	RA	CL-3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 ^H	GW25t	
	副市長室-1	HEX-404	SA	BL-T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	副市長室-1	HEX-404	RA	CL-3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	副市長室-1	GHP-402-1	SA	BL-T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 ^H	GW25t	
	副市長室-1	GHP-402-1	RA	CL-3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 ^H	GW25t	
	市長室	HEX-403	SA	BL-T	1,500L	500	2	1,000	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	HEX-403	RA	CL-3	1,500L	500	2	1,000	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	GHP-401-3	SA	BL-T	1,500L	585	4	2,340	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	GHP-401-3	RA	CL-3	1,500L	585	4	2,340	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	HEX-406	SA	BL-T	1,500L	600	2	1,200	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	HEX-406	RA	CL-3	1,500L	600	2	1,200	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	GHP-402-3	SA	BL-T	1,500L	585	4	2,340	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	市長室	GHP-402-3	RA	CL-3	1,500L	585	4	2,340	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	書庫4-3	OHU-402	SOA	VHS	350 x 350	500	1	500	550 x 550 x 450 ^H	GW25t	
	書庫4-3	EF-402-5	EA	HS	350 x 350	500	1	500	550 x 550 x 450 ^H		
	会議室4-2	OHU-402	SOA	VHS	250 x 250	325	2	650	450 x 450 x 400 ^H	GW25t	
	会議室4-2	OHU-402	EA	HS	250 x 250	325	2	650	450 x 450 x 400 ^H	GW25t	
	秘書課	HEX-402	SA	BL-T	1,500L	500	2	1,000	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	秘書課	HEX-402	RA	CL-3	1,500L	500	2	1,000	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	秘書課	-	PASS	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 ^H		
	給湯4-2	EF-402-4	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 ^H		
	倉庫4-1	EF-402-3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 ^H		
	倉庫4-1	-	PASS	VHS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 ^H		
	待合4-1	HEX-401	SA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	待合4-1	HEX-401	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	待合4-1	GHP-401-1	SA	BL-T	1,500L	480	4	1,920	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	待合4-1	GHP-401-1	RA	CL-3	1,500L	480	4	1,920	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	待合4-2	OHU-402	SOA	BL-T	1,200L	360	5	1,800	1,400 x 300 x 400 ^H	GW25t	
	待合4-2	OHU-402	RA	CL-3	1,200L	320	5	1,600	1,400 x 300 x 400 ^H	GW25t	
	待合4-2	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 ^H	GW25t	
	待合4-2	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 ^H	GW25t	
執務室4-2	OHU-404	SOA	BL-T	1,200L	360	5	1,800	1,400 x 300 x 400 ^H	GW25t		
執務室4-2	OHU-404	SOA	BL-T	1,200L	400	10	4,000	1,400 x 300 x 400 ^H	GW25t		
執務室4-2	OHU-404	RA	CL-3	1,200L	500	10	5,000	1,400 x 300 x 450 ^H	GW25t		
執務室4-2	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 450 ^H	GW25t		
執務室4-2	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	4	560	1,400 x 300 x 400 ^H	GW25t		
総合政策部長室	OHU-404	SOA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t		
総合政策部長室	OHU-404	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t		
総合政策部長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t		
総合政策部長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 ^H	GW25t		
書庫4-5	OHU-404	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 ^H	GW25t		
書庫4-5	EF-404-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 ^H			
市政記者室	HEX-411	SA	VHS	250 x 250	300	4	1,200	450 x 450 x 400 ^H	GW25t		
市政記者室	HEX-411	RA	HS	250 x 250	300	4	1,200	450 x 450 x 400 ^H	GW25t		
MR4-4	EF-405-4	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 ^H	GW25t	フィルター付	
MR4-4	EF-405-4	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 ^H			
MWWC4-2	EF-404-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 ^H			
MWC4-2	EF-404-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 ^H			
前室4-1	GHP-403-4	SA	BL-T	2,000L	480	4	1,920	2,200 x 300 x 500 ^H	GW25t		
前室4-1	GHP-403-4	RA	CL-3	2,000L	480	4	1,920	2,200 x 300 x 500 ^H	GW25t		
廊下4-2	GHP-403-5	SA	BL-T	2,000L	480	4	1,920	2,200 x 300 x 500 ^H	GW25t		
廊下4-2	GHP-403-5	RA	CL-3	2,000L	480	4	1,920	2,200 x 300 x 500 ^H	GW25t		

吹出口・吸込ロリスト											
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考	
				型番	風量	個数	合計風量				
5	MR5-1	SF-505-1	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付
	MR5-1	EF-505-1	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H		
	シャワー室5-1	EF-501-4	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	WWC	EF-501-1	EA	HS	200 x 200	150	2	300	400 x 400 x 350 H		
	MWC	EF-501-1	EA	HS	200 x 200	125	2	250	400 x 400 x 350 H		
	HWC5-1	EF-501-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H		
	WWC5-1	EF-501-2	EA	HS	250 x 250	250	2	500	450 x 450 x 400 H		
	洗濯室	EF-501-3	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H		
	シャワー室5-2	EF-501-5	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H		
	シャワー室5-3	EF-501-5	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	休憩室5-1	HEX-515	SA	VHS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	休憩室5-1	HEX-515	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	事務室	HEX-505	SA	VHS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	事務室	HEX-505	RA	HS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	機械室	HEX-506	SA	VHS	400 x 400	700	2	1,400	600 x 600 x 450 H	GW25t	
	機械室	HEX-506	RA	HS	400 x 400	700	2	1,400	600 x 600 x 450 H	GW25t	
	会議室5-3	HEX-508	SA	VHS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	会議室5-3	HEX-508	RA	HS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	前室5-1	HEX-508	EA	VHS	400 x 400	750	2	1,500	600 x 600 x 450 H	GW25t	
	会議室5-4	HEX-509	SA	VHS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	会議室5-4	HEX-509	RA	HS	300 x 300	375	4	1,500	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	廊下5-2	HEX-509	EA	VHS	400 x 400	750	2	1,500	600 x 600 x 450 H	GW25t	
	指令室	HEX-504	SA	VHS	300 x 300	375	8	3,000	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	指令室	HEX-504	RA	HS	300 x 300	375	8	3,000	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	会議室5-1	HEX-507	SA	VHS	250 x 250	300	2	600	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	会議室5-1	HEX-507	RA	HS	250 x 250	300	2	600	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	MR5-2	SF-505-2	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付
	MR5-2	EF-505-2	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H		
	MWWC5-1	EF-502-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	MWC5-1	EF-502-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 H		
	更衣室5-4	OHU-502	SOA	VHS	350 x 350	500	1	500	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	更衣室5-4	OHU-502	RA	HS	350 x 350	500	1	500	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	給湯5-1	EF-502-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H		
	更衣室5-3	OHU-502	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t	
	更衣室5-3	OHU-502	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t	
	会議室5-2	OHU-502	SOA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	会議室5-2	OHU-502	RA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	消防長室	OHU-502	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	消防長室	OHU-502	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450	GW25t	
	消防長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	消防長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	消防本部	OHU-502	SOA	BL-T	1,200L	300	3	900	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	消防本部	OHU-502	SOA	BL-T	1,200L	800	6	4,800	1,400 x 300 x 500 H	GW25t	
	消防本部	OHU-502	RA	CL-3	1,200L	500	5	2,500	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	消防本部	OHU-502	RA	CL-3	1,200L	800	4	3,200	1,400 x 300 x 500 H	GW25t	
	消防本部	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	6	840	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	消防本部	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	6	840	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	待合5-1	OHU-502	SOA	BL-T	1,200L	180	5	900	1,400 x 300 x 350 H	GW25t	
	仮眠室前室-1	OHU-502	SOA	VHS	250 x 250	350	1	350	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	仮眠室前室-2	OHU-502	SOA	VHS	300 x 300	550	1	550	500 x 500 x 400 H	GW25t	
監査事務局	OHU-503	SOA	VHS	300 x 300	400	2	800	500 x 500 x 450 H	GW25t		
監査事務局	OHU-503	RA	HS	350 x 350	600	1	600	550 x 550 x 450 H	GW25t		
事務局会議室	OHU-503	RA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t		
マシン室	HEX-501	SA	VHS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t		
マシン室	HEX-501	RA	HS	250 x 250	300	1	300	450 x 450 x 400 H	GW25t		
端末室	HEX-502	SA	VHS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t		
端末室	HEX-502	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t		
端末室	-	PASS	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t		
前室	HEX-502	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t		
前室	-	PASS	VHS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t		
監査局長室	OHU-503	SOA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
監査局長室	OHU-503	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
監査局長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
監査局長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3		365	2	730	x 300 x 450 H	GW25t		

制気口リスト

吹出口・吸込口リスト											
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考	
				型番	風量	個数	合計風量				
5	代表監査委員室	OHU-503	SOA	BL-T	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	代表監査委員室	OHU-503	RA	CL-3	1,500L	500	1	500	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	代表監査委員室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	代表監査委員室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t	
	予備室	OHU-503	SOA	VHS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	予備室	OHU-503	RA	HS	300 x 300	400	1	400	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	サーバー室	HEX-503	SA	VHS	350 x 350	650	2	1,300	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	サーバー室	HEX-503	RA	HS	350 x 350	650	2	1,300	550 x 550 x 450 H	GW25t	
	休憩室5-1	HEX-513	SA	VHS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	休憩室5-1	HEX-513	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	休憩室5-2	HEX-514	SA	VHS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	休憩室5-2	HEX-514	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	シャワー室5-4	EF-503-3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	シャワー室5-5	EF-503-3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	シャワー室5-6	EF-503-4	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	シャワー室5-7	EF-503-4	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	印刷室	OHU-503	SOA	VHS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	印刷室	OHU-503	RA	HS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	職員組合図書室	HEX-526	SA	VHS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	職員組合図書室	HEX-526	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	職員組合室	HEX-512	SA	VHS	300 x 300	400	2	800	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	職員組合室	HEX-512	RA	HS	300 x 300	400	2	800	500 x 500 x 400 H	GW25t	
	給湯5-2	EF-503-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H		
	書庫5-2	OHU-503	SOA	VHS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H	GW25t	
	書庫5-2	EF-503-5	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H		
	MR5-3	SF-505-3	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付
	MR5-3	SF-505-3	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H		
	HWC5-2	EF-503-1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H		
	WWC5-2	EF-503-1	EA	HS	200 x 200	150	4	600	400 x 400 x 350 H		
	執務室5-1	OHU-504	SOA	BL-T	1,200L	500	4	2,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室5-1	OHU-504	SOA	BL-T	1,200L	750	1	750	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室5-1	OHU-504	SOA	BL-T	1,200L	700	3	2,100	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室5-1	OHU-504	RA	CL-3	1,200L	500	4	2,000	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室5-1	OHU-504	RA	CL-3	1,200L	770	3	2,300	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室5-1	FCU-CID-2	SA	BL-T	1,200L	140	2	280	1,400 x 300 x 450 H	GW25t	
	執務室5-1	FCU-CID-2	RA	CL-3	1,200L	140	2	280	1,400 x 300 x 400 H	GW25t	
	書庫5-1	OHU-504	SOA	VHS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t	
	書庫5-1	EF-504-2	EA	HS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H		
	書庫5-3	OHU-504	SOA	VHS	250 x 250	250	1	250	450 x 450 x 400 H	GW25t	
	書庫5-3	EF-504-3	EA	HS	250 x 250	250	1	250	450 x 450 x 400 H		
遊学管理局長室	OHU-504	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
遊学管理局長室	OHU-504	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
遊学管理局長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
遊学管理局長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
会議室5-5	HEX-510	SA	VHS	250 x 250	250	2	500	450 x 450 x 400 H	GW25t		
会議室5-5	HEX-510	RA	HS	250 x 250	250	2	500	450 x 450 x 400 H	GW25t		
会議室5-6	HEX-511	SA	VHS	250 x 250	300	2	600	450 x 450 x 400 H	GW25t		
会議室5-6	HEX-511	RA	HS	250 x 250	300	2	600	450 x 450 x 400 H	GW25t		
コールセンター（収納課）	HEX-525	SA	VHS	250 x 250	300	2	600	450 x 450 x 400 H	GW25t		
コールセンター（収納課）	HEX-525	RA	HS	250 x 250	300	2	600	450 x 450 x 400 H	GW25t		
MR5-4	SF-505-4	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t	フィルター付	
MR5-4	EF-505-4	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H			
MWWC5-2	EF-504-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H			
MWC5-3	EF-504-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 H			

吹出口・吸込口リスト												
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口				BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考		
				型番	風量	個数	合計風量					
6	会派控室－1	HEX－605	SA	BL－T	1,500L	600	2	1,200	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－1	HEX－605	RA	CL－3	1,500L	600	2	1,200	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－1	GHP－602－1	SA	BL－T	1,500L	960	4	3,840	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－1	GHP－602－1	RA	CL－3	1,500L	960	4	3,840	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－2	HEX－606	SA	BL－T	1,500L	600	2	1,200	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－2	HEX－606	RA	CL－3	1,500L	600	2	1,200	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－2	GHP－602－2	SA	BL－T	1,500L	585	4	2,340	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－2	GHP－602－2	RA	CL－3	1,500L	585	4	2,340	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	廊下6－2	HEX－605	EA	VHS	350 x 350	650	2	1,300	550 x 550 x 450 H	GW25t		
	廊下6－2	HEX－606	EA	VHS	350 x 350	650	2	1,300	550 x 550 x 450 H	GW25t		
	MR6－1	SF－605－1	OA	VHS	350 x 350	650	1	650	550 x 550 x 450 H	GW25t	フィルター付	
	MR6－1	EF－605－1	EA	HS	350 x 350	650	1	650	550 x 550 x 450 H			
	HWC6－1	EF－601－1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H			
	WWC6－1	EF－601－1	EA	HS	200 x 200	200	3	600	400 x 400 x 400 H			
	EVホール	OHU－601	SOA	VHS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t		
	EVホール	OHU－601	RA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H	GW25t		
	執行部控室（会議室）	OHU－601	SOA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	執行部控室（会議室）	OHU－601	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	執行部控室（会議室）	FCU－2－CID－6	SA	BL－T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	執行部控室（会議室）	FCU－2－CID－6	RA	CL－3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	書庫6－1	EF－601－1	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H			
	給湯6－1	EF－601－1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H			
	議会議ロビー	OHU－601	SOA	BL－T	1,500L	225	2	450	1,700 x 300 x 400 H	GW25t		
	議会議ロビー	OHU－601	RA	CL－3	1,500L	225	2	450	1,700 x 300 x 400 H	GW25t		
	議会議ロビー	FCU－2－CID－6	SA	BL－T	1,500L	365	4	1,460	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	議会議ロビー	FCU－2－CID－6	RA	CL－3	1,500L	365	4	1,460	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	書庫6－3	EF－601－4	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H			
	書庫6－4	EF－601－5	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H			
	会派控室－3	HEX－607	SA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－3	HEX－607	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－3	GHP－602－3	SA	BL－T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－3	GHP－602－3	RA	CL－3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－4	HEX－608	SA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－4	HEX－608	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－4	GHP－602－4	SA	BL－T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－4	GHP－602－4	RA	CL－3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－5	HEX－609	SA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－5	HEX－609	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－5	GHP－603－1	SA	BL－T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－5	GHP－603－1	RA	CL－3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－6	HEX－610	SA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－6	HEX－610	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会派控室－6	GHP－603－2	SA	BL－T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－6	GHP－603－2	RA	CL－3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会派控室－7	HEX－611	SA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
会派控室－7	HEX－611	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
会派控室－7	GHP－603－3	SA	BL－T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
会派控室－7	GHP－603－3	RA	CL－3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
会派控室－8	HEX－612	SA	BL－T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
会派控室－8	HEX－612	RA	CL－3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
会派控室－8	GHP－603－4	SA	BL－T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
会派控室－8	GHP－603－4	RA	CL－3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
会議室6－1	OHU－601	SOA	VHS	200 x 200	188	4	750	400 x 400 x 400 H	GW25t			
会議室6－1	OHU－601	RA	HS	200 x 200	188	4	750	400 x 400 x 400 H	GW25t			
会議室6－2	HEX－613	SA	BL－T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
会議室6－2	HEX－613	RA	CL－3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
会議室6－2	GHP－603－5	SA	BL－T	1,500L	585	2	1,170	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
会議室6－2	GHP－603－5	RA	CL－3	1,500L	585	2	1,170	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
応接室6－2	HEX－604	SA	BL－T	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
応接室6－2	HEX－604	RA	CL－3	1,500L	550	1	550	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
応接室6－2	GHP－601－4	SA	BL－T	1,500L	480	2	960	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
応接室6－2	GHP－601－4	RA	CL－3	1,500L	480	2	960	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			

制気口リスト

吹出口・吸込口リスト												
階	室 名	系統	種別	吹出・吸込口					BOXサイズ (W x L x H)	内貼り	備 考	
				型番	風量	個数	合計風量					
6	書庫6-5	OHU-603	SOA	VHS	300 x 300	475	4	1,900	500 x 500 x 450 H	GW25t		
	書庫6-5	EF-603-4	EA	HS	300 x 300	475	4	1,900	500 x 500 x 450 H			
	倉庫6-1	OHU-603	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t		
	倉庫6-1	EF-603-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H			
	倉庫6-2	OHU-603	SOA	VHS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H	GW25t		
	倉庫6-2	EF-603-3	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H			
	MR6-3	SF-605-3	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t		
	MR6-3	EF-605-3	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H			
	HWC6-2	EF-603-1	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 350 H			
	WWC6-2	EF-603-1	EA	HS	200 x 200	162.5	4	650	400 x 400 x 350 H			
	委員会室1	OHU-603	SOA	BL-T	1,500L	770	3	2,300	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	委員会室1	OHU-603	RA	CL-3	1,500L	770	3	2,300	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	委員会室1	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	6	2,190	1,700 x 300 x 400 H	GW25t		
	委員会室1	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	6	2,190	1,700 x 300 x 400 H	GW25t		
	委員会室2	OHU-604	SOA	BL-T	1,500L	770	3	2,300	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	委員会室2	OHU-604	RA	CL-3	1,500L	770	3	2,300	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	委員会室2	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	6	2,190	1,700 x 300 x 400 H	GW25t		
	委員会室2	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	6	2,190	1,700 x 300 x 400 H	GW25t		
	会議室6-3	OHU-604	SOA	BL-T	1,500L	900	2	1,800	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会議室6-3	OHU-604	RA	CL-3	1,500L	900	2	1,800	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	会議室6-3	OHU-604	SOA	BL-T	1,500L	500	2	1,000	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会議室6-3	OHU-604	RA	CL-3	1,500L	500	2	1,000	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会議室6-3	FCU-2-CID-8	SA	BL-T	1,500L	605	8	4,840	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	会議室6-3	FCU-2-CID-8	RA	CL-3	1,500L	605	8	4,840	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	書庫6-6	EF-604-2	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H			
	書庫6-7	EF-604-3	EA	HS	200 x 200	150	1	150	400 x 400 x 350 H			
	会議室6-4	OHU-604	SOA	VHS	250 x 250	325	4	1,300	450 x 450 x 400 H	GW25t		
	会議室6-4	OHU-604	RA	HS	250 x 250	325	4	1,300	450 x 450 x 400 H	GW25t		
	MR6-4	SF-605-4	OA	VHS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H	GW25t		
	MR6-4	EF-605-4	EA	HS	400 x 400	750	1	750	600 x 600 x 450 H			
	MWWC6-2	EF-604-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H			
	MWC6-2	EF-604-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 H			
	副議長室	HEX-602	SA	BL-T	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	副議長室	HEX-602	RA	CL-3	1,500L	600	1	600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	副議長室	GHP-601-2	SA	BL-T	1,500L	960	2	1,920	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	副議長室	GHP-601-2	RA	CL-3	1,500L	960	2	1,920	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	廊下6-3	HEX-602	EA	VHS	350 x 350	600	1	600	550 x 550 x 450 H	GW25t		
	応接室6-1	HEX-603	SA	BL-T	1,500L	700	1	700	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	応接室6-1	HEX-603	RA	CL-3	1,500L	700	1	700	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
	応接室6-1	GHP-601-3	SA	BL-T	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	応接室6-1	GHP-601-3	RA	CL-3	1,500L	870	2	1,740	1,700 x 300 x 500 H	GW25t		
	MR6-2	SF-605-2	OA	VHS	350 x 350	650	1	650	550 x 550 x 450 H	GW25t	フィルター付	
	MR6-2	EF-605-2	EA	HS	350 x 350	650	1	650	550 x 550 x 450 H			
	MWWC6-1	EF-602-1	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H			
	MWC6-1	EF-602-1	EA	HS	150 x 150	120	5	600	350 x 350 x 350 H			
	書庫6-2	EF-602-3	EA	HS	150 x 150	100	1	100	350 x 350 x 350 H			
	給湯6-2	EF-602-2	EA	HS	200 x 200	200	1	200	400 x 400 x 400 H			
	調整室	OHU-602	SOA	VHS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t		
	調整室	OHU-602	RA	HS	300 x 300	450	1	450	500 x 500 x 450 H	GW25t		
	議長室	HEX-601	SA	BL-T	1,500L	450	2	900	1,700 x 300 x 450 H	GW25t		
議長室	HEX-601	RA	CL-3	1,500L	450	2	900	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
議長室	GHP-601-1	SA	BL-T	1,500L	960	2	1,920	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
議長室	GHP-601-1	RA	CL-3	1,500L	960	2	1,920	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
廊下6-3	HEX-601	EA	VHS	300 x 300	450	2	900	500 x 500 x 450 H	GW25t			
局長室	OHU-602	SOA	BL-T	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
局長室	OHU-602	RA	CL-3	1,500L	450	1	450	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
局長室	FCU-2-CID-6	SA	BL-T	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
局長室	FCU-2-CID-6	RA	CL-3	1,500L	365	2	730	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
図書室	OHU-602	SOA	VHS	300 x 300	350	2	700	500 x 500 x 400 H	GW25t			
図書室	OHU-602	RA	HS	300 x 300	350	2	700	500 x 500 x 400 H	GW25t			
議会事務局	OHU-602	SOA	VHS	300 x 300	350	4	1,400	500 x 500 x 400 H	GW25t			
議会事務局	OHU-602	RA	HS	300 x 300	290	4	1,150	500 x 500 x 400 H	GW25t			
市民ロビー	OHU-602	SOA	BL-T	1,500L	534	3	1,600	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
市民ロビー	OHU-602	RA	CL-3	1,500L	434	3	1,300	1,700 x 300 x 450 H	GW25t			
市民ロビー	FCU-2-CID-12	SA	BL-T	1,500L	725	6	4,350	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
市民ロビー	FCU-2-CID-12	RA	CL-3	1,500L	725	6	4,350	1,700 x 300 x 500 H	GW25t			
議場	AHU-601	SA	ノズル	350φ	1,142	12	13,700	- x - x - H		自動風向可変形		
議場	AHU-601	RA	金網	500 x 350	3,425	4	13,700	- x - x - H				

[illegible]

